

CE 0085

EG-Baumusterprüfbescheinigung

gemäß der EG-Gasgeräte richtlinie (90/396/EWG)

EC type examination certificate

according to the EC Gas Appliance Directive (90/396/EEC)



Produkt-ID-Nummer

Product-ID-Number

CE-0085AR0268

Hersteller

manufacturer

Dungs GmbH & Co.

Siemensstraße 6 - 10, D- 73 660 Urbach

Produktart

product category

Ausrüstungsteil, Gasfeuerungsautomat

Produktbezeichnung

product name

Gasfeuerungsautomat mit Ionisationsfühler für Gasbrenner ohne Gebläse und intermittierenden Betrieb

Baureihe / Modell

model

DGAI.33F/2

Prüfgrundlagen

basis of type examination

DIN EN 298 (02. 1994)

Bestimmungsländer

Geräte kategorien

Versorgungsdrücke

countries of destination

appliance categories

supply pressures

AT
BE
CH
DE
DK
ES
FI
FR
GB
GR
IE
IS
IT
LU
NL
NO
PT
SE

s. Bemerkungen

Aktenzeichen

file number

GE 2547 (TÜV Bau- und Betriebstechnik, München)

96-0316-GEE (DVGW)

Überwachung

surveillance procedure

Zusicherung der Produktionsqualität, überwacht durch den DVGW

05.07.1996 Ra
Datum, Leiter der Zertifizierungsstelle



DVGW - von der deutschen Bundesregierung benannte und von der EG-Kommission offiziell notifizierte Stelle für die Konformitätsbewertung von Gasgeräten

DVGW - notified by the government of the Federal Republic of Germany and officially registered by the EC Commission for conformity assessment of gas appliances

DVGW Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V.

Technisch-wissenschaftliche Vereinigung

Josef-Wirmer-Straße 1-3

D-53123 Bonn

Telefon (+49) 228-9188-807

Telefax (+49) 228-9188-993

Produkt-ID-Nummer : CE-0085AR0268

Product-ID-Number

Elektrische Daten : 230 V, 50 Hz

electrical data

Type

type

Technical data

technical data

Bemerkungen

remarks

DGAI.33F/2

Sicherheitszeit : 5/1 s

Bemerkungen

remarks

Die EG-Konformitätserklärung für das Bestimmungsland Schweiz darf erst dann ausgestellt werden, wenn die Schweiz die EG-Gasgeräterichtlinie (90/396/EWG) in nationales Recht umgesetzt hat.
