

CE 0085

# EG-Baumusterprüfbescheinigung

## EC type examination certificate

**CE-0085AS0328**

Produkt-Identnummer  
product identification no.

<b>Anwendungsbereich</b> <i>field of application</i>	EG-Gasgeräte-richtlinie (90/396/EWG) EC Gas Appliance Directive (90/396/EEC)
<b>Zertifikatinhaber</b> <i>owner of certificate</i>	Karl Dungs GmbH & Co. Siemensstr. 6-10, D-73660 Urbach
<b>Vertreiber</b> <i>distributor</i>	Karl Dungs GmbH & Co. Siemensstr. 6-10, D-73660 Urbach
<b>Produktart</b> <i>product category</i>	Ausrüstungsteile für Gasgeräte: Feuerungsautomat für Gasgeräte/Gasbrenner (4130)
<b>Produktbezeichnung</b> <i>product description</i>	Gasfeuerungsautomat mit Ionisationsfühler
<b>Modell</b> <i>model</i>	DGAI.70 N Mod. ...
<b>Bestimmungsländer</b> <i>countries of destination</i>	AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IS, IT, LU, NL, NO, PT, SE
<b>Prüfberichte</b> <i>test reports</i>	BMP: GE 2774 vom 20.12.1999 (TSG)
<b>Prüfgrundlagen</b> <i>basis of type examination</i>	DIN EN 298 (01.02.1994)

**Aktenzeichen** 99-1199-GER  
*file number*

07.03.2000 Bg A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle  
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW-Zertifizierungsstelle - von der Deutschen Bundesregierung benannte und von der Europäischen Kommission offiziell registrierte Stelle für die Konformitätsbewertung von Gasgeräten

DVGW Certification Body - notified by the government of the Federal Republic of Germany and officially registered by the European Commission for conformity assessment of gas appliances



DVGW Deutscher Verein des  
Gas- und Wasserfaches e.V.  
Technisch-wissenschaftliche  
Vereinigung  
Zertifizierungsstelle  
Josef-Wirmer-Straße 1-3  
D-53123 Bonn  
Telefon +49 (228) 91 88 807  
Telefax +49 (228) 91 88 993

**Elektrische Daten:** 24 V AC, 50 Hz  
*electrical data*

<b>Typ</b> <i>type</i>	<b>Technische Daten</b> <i>technical data</i>	<b>Bemerkungen</b> <i>remarks</i>
...5.1 TCV	Sicherheitszeit: 5/1 s	
...5.1 TVV	Sicherheitszeit: 5/1 s	
...10.3 TCV	Sicherheitszeit: 10/3 s	
...10.3 TLL	Sicherheitszeit: 10/3 s	
...10.3 TLL S02	Sicherheitszeit: 10/3 s	
...90.3 TLL	Sicherheitszeit: 90/3 s	

### **Verwendungshinweise / Bemerkungen**

#### ***hints of utilization / remarks***

Die CE-Kennzeichnung wird in der Schweiz erst dann als Konformitätsnachweis akzeptiert, wenn die Schweiz die EG-Gasgeräterichtlinie (90/396/EWG) in nationales Recht umgesetzt hat.

Zugelassen für: Intermittierenden Betrieb

Geeignet für: Gasbrenner ohne Gebläse

Identifikationscode für Modelle . . . TCV: A/T/C/V/X/N

Identifikationscode für Modelle 10.3 TLL (S02) und . . . TVV: A/T/V/V/X/N

Identifikationscode für Modell 90.3 TLL: A/T/L/L/X/N