

EG-Baumusterprüfbescheinigung

EC type examination certificate

CE-0085AT0063Produkt-Identnummer
product identification no.

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	EG-Gasgeräte-richtlinie (90/396/EWG) <i>EC Gas Appliances Directive (90/396/EEC)</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Karl Dungs GmbH & Co. KG Siemensstr. 6-10, D-73660 Urbach
Vertreiber <i>distributor</i>	Karl Dungs GmbH & Co. KG Siemensstr. 6-10, D-73660 Urbach
Produktart <i>product category</i>	Ausrüstungsteile für Gas- und Druckgeräte: Feuerungsautomat (4130)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Gasfeuerungsautomat mit Ionisationsfühler für Gasbrenner mit und ohne Gebläse
Modell <i>model</i>	DGA1.73 Mod. ...
Bestimmungsländer <i>countries of destination</i>	AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IS, IT, LU, NL, NO, PT, SE
Prüfberichte <i>test reports</i>	Baumusterprüfung: C-F 1143-01/03 vom 31.03.2003 (TSG)
Prüfgrundlagen <i>basis of type examination</i>	EU/90/396/EWG (29.06.1990) DIN EN 298 (01.02.1994)
Aktenzeichen <i>file number</i>	03-0272-GEA

15.04.2004, Rie A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification bodyDVGW-Zertifizierungsstelle - von der Deutschen Bundesregierung benannte und
von der Europäischen Kommission offiziell registrierte Stelle für die
Konformitätsbewertung von GasgerätenDVGW Certification Body - notified by the government of the Federal Republic of
Germany and officially registered by the European Commission for conformity
assessment of gas appliancesDVGW Deutsche Vereinigung
des Gas- und Wasserfaches e.V.
Technisch-wissenschaftlicher
Verein

Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Straße 1-3
53123 BonnTelefon: +49 (228) 91 88 807
Telefax: +49 (228) 91 88 993

ZLS-ZE-349/03

Typ type	Technische Daten technical data	Bemerkungen remarks
...5.1.3 TCL(-Z-G)/TCV; ...5.1.30 TCL(-G)/TCV; ...5.1.0 TCV; ...5.1.10 TCL ...10.1.3 TCL	Identifikationscode: F/T/C/L/X/N Sicherheitszeit: 5/1 s	bzw. F/T/C/V/X/N (Ausf. ...TCV)
...10.3.30 TCL	Identifikationscode: F/T/C/L/X/N Sicherheitszeit: 10/1 s	
...3.1.30 TLL(-Z)	Identifikationscode: F/T/C/L/X/N Sicherheitszeit: 10/3 s	
...WLE (B) 5.1.30 TCL; ...WLE 5.1.30 TCL-Z	Identifikationscode: F/T/L/L/X/N Sicherheitszeit: 3/1 s	
...3.1.0 TLL	Identifikationscode: A/T/L/L/X/N Sicherheitszeit: 5/1 s	
...5.1.0 TLL(-Z-G); ...5.1.3TLL-Z; ...B 5.1.0 TCL ; ...B 5.1.10 TCL	Identifikationscode: A/T/L/L/X/N Sicherheitszeit: 5/1 s	
...B 10.1.0 TCL	Identifikationscode: A/T/L/L/X/N Sicherheitszeit: 10/1 s	
...5.1.0 TCL(-Z-G)/TLL	Identifikationscode: A/T/C/L/X/N Sicherheitszeit: 5/1 s	
...10.1.0 TCL/TCL-G/TCL-Z	Identifikationscode: A/T/C/L/X/N Sicherheitszeit: 10/1 s	
...10.5.0 TCL	Identifikationscode: A/T/C/L/X/N Sicherheitszeit: 10/5 s	
...10.3.10 TCV	Identifikationscode: F/T/C/V/X/N Sicherheitszeit: 10/3 s	

Verwendungshinweise / Bemerkungen

hints of utilization / remarks

Zugelassen für: intermittierenden Betrieb

Elektrische Daten: 230 V AC, 50 Hz, IP20 bzw. 230 V AC, 50/60 Hz, IP20 (Typen ...5.1.30/10.1.0 TCL-G, ...5.1.0/10.5.0 TCL und

...3.1.0/5.1.0 TLL)