

C € 0085

EG-Baumusterprüfbescheinigung

gemäß der EG-Gasgeräte-richtlinie (90/396/EEG)

EC type examination certificate

according to EC Gas Appliance Directive (90/396/EEC)



Produkt-ID-Nummer

Product-ID-Number

CE-0085AS0295

Produkt-Identnummer
product identification number

Zertifikatinhaber

owner of certificate

Karl Dungs GmbH & Co.
Siemensstr. 6-10, D-73660 Urbach

Vertreiber

distributor

Karl Dungs GmbH & Co.
Siemensstr. 6-10, D-73660 Urbach

Produktart

product category

Ausrüstungsteile für Gasgeräte: Feuerungsautomat für Gasgeräte/Gasbrenner

Produktbezeichnung

product description

µP-gesteuerter Gasfeuerungsautomat mit Ionisationsfühler und integrierter Dichtheitskontrolle sowie Abgasrückstromüberwachung

Modell / Typ

model

MPA...

Prüfgrundlagen

basis of type examination

DIN EN 298 (02. 1994)

**Geräte-kategorien
Versorgungsdrücke
Bestimmungsländer**

appliance categories
supply pressures
countries of destination

AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IS, IT, LU, NL, NO, PT, SE

Prüfbericht

test report

GE 2711 vom 10.09.1998 (TÜV Bau- und Betriebstechnik, München)

Aktenzeichen

file number

98-0119-GEA

21.10.1998 Rie-Bg

Datum, Bearbeiter, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, editor, head of certification body

DVGW-Zertifizierungsstelle - von der Deutschen Bundesregierung benannte und von der Europäischen Kommission offiziell registrierte Stelle für die Konformitätsbewertung von Gasgeräten

DVGW Certification Body - notified by the government of the Federal Republic of Germany and officially registered by the European Commission for conformity assessment of gas appliances



DVGW Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V.
Technisch-wissenschaftliche Vereinigung

Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Straße 1-3
D-53123 Bonn

Telefon +49 (228) 91 88 807
Telefax +49 (228) 91 88 993

Produkt-ID-Nummer : CE-0085AS0295

Product-ID-Number

Elektrische Daten : 230 V AC, 50 Hz; vorzuschaltende Sicherung: 6,3 AT oder 10 AF

electrical data

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
...50.01; ...50.02	eingestellte Sicherheitszeit : 20/1 s eingestellte Sicherheitszeit : 5/1 s	Zündventil Hauptventil

Bemerkungen

remarks

Zugelassen für intermittierenden Betrieb

Geeignet für Gasbrenner ohne Gebläse

Identifikationscode für Typ MPA 50.01: A/I/V/V/J/N, A/T/V/V/J/N, A/I/C/V/J/N, A/T/C/V/J/N je nach Konfiguration

Identifikationscode für Typ MPA 50.02: A/I/V/V/J/N, A/I/L/L/J/N, A/T/V/V/J/N, A/T/L/L/J/N, A/I/C/V/J/N, A/I/C/L/J/N, A/T/C/V/J/N, A/T/C/L/J/N je nach Konfiguration

Die EG-Konformitätserklärung für das Bestimmungsland Schweiz darf erst dann ausgestellt werden, wenn die Schweiz die EG-Gasgeräte-richtlinie (90/396/EWG) in nationales Recht umgesetzt hat.