

C € 0085

EG-Baumusterprüfbescheinigung

EC type examination certificate

CE-0085AN2802

Produkt-Identnummer
product identification no.

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	EG-Gasgeräte-richtlinie (90/396/EWG) <i>EC Gas Appliance Directive (90/396/EEC)</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Karl Dungs GmbH & Co. Siemensstr. 6-10, D-73660 Urbach
Vertreiber <i>distributor</i>	Karl Dungs GmbH & Co. Siemensstr. 6-10, D-73660 Urbach
Produktart <i>product category</i>	Ausrüstungsteile für Gasgeräte: Mehrfachstellgerät (4104)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Mehrfachstellgerät als Kombination aus einem Gasdruckregler, zwei automatischen Absperrventilen, einem Gasdruckwächter, einem Gasfilter und einer pneumatischen Verbundregeleinrichtung
Modell <i>model</i>	MB-VEF ...
Bestimmungsländer <i>countries of destination</i>	AT, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LU, NL, NO, PT, SE
Prüfberichte <i>test reports</i>	BMP: MST 234 vom 14.08.1992 (TSG)
Prüfgrundlagen <i>basis of type examination</i>	DIN 3393-1 (01.01.1973) DIN EN 161 (01.09.1991) DIN EN 88 (01.09.1991) DIN 3398-1 (01.01.1992) DVGW VP 106 (01.12.1988) DIN EN 126 (01.08.1995)
Aktenzeichen <i>file number</i>	02-0129-GEE

29.05.2002 Rie A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW-Zertifizierungsstelle - von der Deutschen Bundesregierung benannte und von der Europäischen Kommission offiziell registrierte Stelle für die Konformitätsbewertung von Gasgeräten

DVGW Certification Body - notified by the government of the Federal Republic of Germany and officially registered by the European Commission for conformity assessment of gas appliances



DVGW Deutsche Vereinigung
des Gas- und Wasserfaches e.V.
Technisch-wissenschaftlicher
Verein

Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Straße 1-3
D-53123 Bonn

Telefon +49 (228) 91 88 807
Telefax +49 (228) 91 88 993

Gasart <i>gas category</i>	Bemerkung <i>remarks</i>	
Brenngase der 1., 2. und 3. Gasfamilie		
Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
...407 B01 ...	Nennweite: DN 20	
...412 B01 ...	Nennweite: DN 32	
...415 B01 ...	Nennweite: DN 40	
...420 B01 ...; ...425 B01 ...	Nennweite: DN 50	
Ausführungsvariante <i>type variation</i>	Erläuterungen <i>explanations</i>	
...S10	Eingangsdruckbereich: 5...100 mbar	
...S30	Eingangsdruckbereich: 100...360 mbar	
Verwendungshinweise / Bemerkungen <i>hints of utilization / remarks</i>		
Zul. Betriebsdruck: 360 mbar		
Ventilklasse: A		
Ventilgruppe: 2		
Druckstufe: PN 1		
Zul. Umgebungstemperaturbereich: -15...+70 °C		
Weitere Prüfberichte: MSTE 259, 260, 289 und 290		



Industrie Service

ZERTIFIKAT

gültig bis: 2025-10-08

CERTIFICATE

valid until: 2025-10-08

EG-Baumusterprüfung (Modul B) nach Richtlinie 97/23/EG
EC Type-examination (Module B) according to Directive 97/23/EC

Zertifikat-Nr.: **Z-IS-TAF-MUC-15-10-112765-002**
Certificate No.:

Name und Anschrift des Herstellers: **Karl Dungs GmbH & Co. KG**
Name and address of manufacturer: **Siemensstraße 6 - 10**
D - 73660 Urbach

Einstufung der Fluide gemäß Artikel 13 der Richtlinie 2014/68/EU. Hiermit wird bescheinigt, dass das unten genannte EG-Baumuster die Anforderungen der Richtlinie 97/23/EG erfüllt.
Classification of the fluids in accordance with Article 13 of Directive 2014/68/EU. We herewith certify that the type mentioned below meets the requirements of the Directive 97/23/EC.

CE 0036

Prüfbericht Nr. **V-M 1559-00/15 vom 2015-10-09**
test report no.

Geltungsbereich: **Ausrüstungsteil mit Sicherheitsfunktion**
Scope of examination: *safety accessory*

Produktart **Mehrfachstellgerät für Gasgeräte**
product category *multifunctional control for gas burning appliances*

Typ, Ausführung **MB-VEF (siehe Seite 2)**
type, model *see page 2*

Prüfgrundlage **DIN EN 126:2012-06, DIN EN 13611:2011-12**
basis of examination **Grundlegende Sicherheitsanforderungen gemäß Anhang I**
essential safety requirements according to annex I

Fertigungsstätte **Karl Dungs GmbH & Co.KG, D - 73660 Urbach**
manufacturing plant

(Ort, Datum)

München, 2015-10-09

TÜV SÜD Industrie Service GmbH
Zertifizierungsstelle für Druckgeräte

Klaus Kurth

Bitte beachten Sie die umseitigen Hinweise.
Please note the remarks on the second page.

Benannte Stelle Kennnummer 0036
 Notified Body No. 0036
 TÜV SÜD Industrie Service GmbH
 Westendstraße 199
 D-80686 München
 GERMANY

Tel.: + 49 89 51 90 - 10 27
 Fax: + 49 89 51 90 - 33 07
 E-Mail: feuerung@tuev-sued.de
www.tuev-sued.de/is



Das Zertifikat gilt für folgende Ausführungen:

The certificate is valid for following models:

MB-VEF 407 B01 S10,	MB-VEF 407 B01 S12,
MB-VEF 407 B01 S30,	MB-VEF 407 B01 S32,
MB-VEF 412 B01 S10,	MB-VEF 412 B01 S12,
MB-VEF 412 B01 S30,	MB-VEF 412 B01 S32,
MB-VEF 415 B01 S10,	MB-VEF 415 B01 S12,
MB-VEF 415 B01 S30,	MB-VEF 415 B01 S32,
MB-VEF 420 B01 S10,	MB-VEF 420 B01 S12,
MB-VEF 420 B01 S30,	MB-VEF 420 B01 S32,
MB-VEF 425 B01 S10,	MB-VEF 425 B01 S12,
MB-VEF 425 B01 S30,	MB-VEF 425 B01 S32,

Das Gefährdungsrisiko bei externem Brand sowie bei Belastungen durch Verkehr, Wind und Erdbeben ist abhängig von der Einbausituation und dem Aufstellungsort der Mehrfachstellgeräte gegebenenfalls gesondert zu beurteilen.

If appropriate the risk of hazard in the event of external fire as well as stress caused by traffic, wind and earthquake shall be evaluated separately depending on mounting situation and mounting location of the multifunctional control.

