

EG-Baumusterprüfbescheinigung

gemäß der EG-Gasgeräte-richtlinie (90/396/EWG)

EC-Type examination certificate

according to the EC-Gas Appliance Directive (90/396/EEC)

Produkt-ID-Nummer
Product-ID-number

CE-0085AP0807

Hersteller
Manufacturer

Karl Dungs GmbH & Co.
Postfach: 1229, 73602 Schorndorf

Produktart
Product category

Gasfeuerungsautomaten und Flammenwächter

Handelsbezeichnung
Trade Mark

Gasfeuerungsautomat mit Ionisationsfühler

Typ, Ausführung
Type, model

DGAI.27F/3

Prüfgrundlage
Basis of type-examination

Grundlegende Anforderungen der Gasgeräte-richtlinie (90/396/EWG)
unter Zugrundelegung der DIN EN 298 (02. 1994)

**Bestimmungsland
Gerätekategorien
Versorgungsdruck**
Countries of destination
Appliance categories
Supply pressure

DE, BE, DK, FR, GB, IE, IT, LU, NL, PT, ES, GB, AT, SE, FI, IS, NO

Installationsart
Installation code

Bemerkungen
Notes

Geeignet für: Gasbrenner ohne Gebläse, für intermittierenden Betrieb,
max zul. Feuerungswärmeleistung 350 kW
El. Anschlußdaten: 24 VAC, 50 Hz
Vorzuschaltende Sicherung: 6 AMT/10 AF
Eingebaute Vorsicherung: 4 AMT (F1)
Eingestellte Sicherheitszeit: 5/1 s

Prüflaboratorium
Test laboratory


Techn. Überwachungs-Verein Bayern e.V. , München
GE 2423

Überwachung
Surveillance procedure

Zusicherung der Produktionsqualität kontrolliert durch DVGW
Guarantee of production quality controlled by DVGW

 **0085**
18.01.1995 Re/BK

Datum, Leiter der Zertifizierungsstelle



DVGW - von der deutschen Bundesregierung benannte und von der EG-Kommission
offiziell notifizierte Stelle für die Konformitätsbewertung von Gasgeräten
DVGW - notified by the Government of the Federal Republic of Germany and officially
registered by the EC-Commission for conformity assessment of gas appliances

DVGW
Deutscher Verein des Gas-
und Wasserfaches e.V.
Technisch-wissenschaftliche
Vereinigung
D-65760 Eschborn
Hauptstraße 71-79
Telefon 0 61 96/70 17-0
Telefax 0 61 96/48 11 52
Telex 4 072 874