

EG-Baumusterprüfbescheinigung

EC type examination certificate

CE-0085AQ7128

Produkt-Identnummer
product identification no.

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	EG-Gasgeräte-richtlinie (90/396/EEG) <i>EC Gas Appliances Directive (90/396/EEC)</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Karl Dungs GmbH & Co. KG Siemensstr. 6-10, D-73660 Urbach
Vertreiber <i>distributor</i>	Karl Dungs GmbH & Co. KG Siemensstr. 6-10, D-73660 Urbach
Produktart <i>product category</i>	Ausrüstungsteile für Gas- und Druckgeräte: Feuerungsautomat (4130)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Gasfeuerungsautomat mit Ionisationsfühler und integrierter Abgasüberwachungseinrichtung für Gasbrenner ohne Gebläse
Modell <i>model</i>	DGAI. 65 F Mod. ...; DGAI. 69 F Mod. ...
Bestimmungsländer <i>countries of destination</i>	AT, BE, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, SE, SI, SK
Prüfberichte <i>test reports</i>	Baumusterprüfung: C-F 1040-01/06 vom 10.07.2006 (TSG)
Prüfgrundlagen <i>basis of type examination</i>	EU/90/396/EEG (29.06.1990) DIN EN 298 (01.01.2004) DIN EN 298 (01.02.1994)
Aktenzeichen <i>file number</i>	06-0658-GEA

04.10.2006 Rie A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW-Zertifizierungsstelle - von der Deutschen Bundesregierung benannte und von der Europäischen Kommission offiziell registrierte Stelle für die Konformitätsbewertung von Gasgeräten

DVGW Certification Body - notified by the government of the Federal Republic of Germany and officially registered by the European Commission for conformity assessment of gas appliances

ZLS

ZLS-ZE-349/03

DVGW Deutsche Vereinigung
des Gas- und Wasserfaches e.V.
Technisch-wissenschaftlicher
Verein

Zertifizierungsstelle
Josef-Wirmer-Straße 1-3
53123 Bonn

Telefon: +49 228 91 88-807
Telefax: +49 228 91 88-993

Elektrische Daten: 230 V AC, 50 Hz, IP20
electrical data

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
DGAI. 65 F Mod. 3.1 TLL	Sicherheitszeit: 3/1 s	geprüft nach DIN EN 298 (02/1994)
DGAI. 65 F Mod. 5.1 TLL/ILL	Sicherheitszeit: 5/1 s	geprüft nach DIN EN 298 (02/1994)
DGAI. 65 F Mod. 5.3 TCL	Sicherheitszeit: 5/3 s	geprüft nach DIN EN 298 (02/1994)
DGAI. 65 F Mod. 10.1 TLL/ILL	Sicherheitszeit: 10/1 s	geprüft nach DIN EN 298 (02/1994)
DGAI. 65 F Mod. 10.3 TCL/ICL	Sicherheitszeit: 10/3 s	geprüft nach DIN EN 298 (02/1994)
DGAI. 65 F Mod. 50.3 TCL	Sicherheitszeit: 50/3 s	geprüft nach DIN EN 298 (02/1994)
DGAI. 69 F Mod. 50.1.0 TRL	Sicherheitszeit: 50/1 s	geprüft nach DIN EN 298 (01/2004)
DGAI. 69 F Mod. 50.3.0 TLL	Sicherheitszeit: 50/3 s	geprüft nach DIN EN 298 (01/2004)
DGAI. 69 F Mod. CB S01 90.1.0 TRL	Sicherheitszeit: 90/1 s	geprüft nach DIN EN 298 (02/1994)

Ausführungsvariante <i>type variation</i>	Erläuterungen <i>explanations</i>
DGAI. 65 F Mod. ... TLL	Identifikationscode: A/T/L/L/X/N
DGAI. 65 F Mod. ... ILL	Identifikationscode: A/I/L/L/X/N
DGAI. 65 F Mod. ... TCL	Identifikationscode: A/T/C/L/X/N
DGAI. 65 F Mod. ... ICL	Identifikationscode: A/I/C/L/X/N
DGAI. 69 F Mod. ...	Identifikationscode: A/T/R/L/X/N; Zul. Nennwärmebelastung: 300 kW; Zul. Zündbrennerleistung: 250 W
DGAI. 65 F Mod. ...	Zul. Nennwärmebelastung: 70 kW

Verwendungshinweise / Bemerkungen
hints of utilization / remarks

Zugelassen für: intermittierende Betriebsweise

