

# EG-Baumusterprüfbescheinigung

## EC type examination certificate

**CE-0085AT0063**Produkt-Identnummer  
product identification no.

|                                                             |                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Anwendungsbereich</b><br><i>field of application</i>     | EG-Gasgeräte-richtlinie (90/396/EWG)<br><i>EC Gas Appliances Directive (90/396/EEC)</i> |
| <b>Zertifikatinhaber</b><br><i>owner of certificate</i>     | Karl Dungs GmbH & Co. KG<br>Siemensstr. 6-10, D-73660 Urbach                            |
| <b>Vertreiber</b><br><i>distributor</i>                     | Karl Dungs GmbH & Co. KG<br>Siemensstr. 6-10, D-73660 Urbach                            |
| <b>Produktart</b><br><i>product category</i>                | Ausrüstungsteile für Gas- und Druckgeräte: Feuerungsautomat (4130)                      |
| <b>Produktbezeichnung</b><br><i>product description</i>     | Gasfeuerungsautomat mit Ionisationsfühler für Gasbrenner mit und ohne Gebläse           |
| <b>Modell</b><br><i>model</i>                               | DGA1.73 Mod. ...                                                                        |
| <b>Bestimmungsländer</b><br><i>countries of destination</i> | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IS, IT, LU, NL, NO, PT, SE                  |
| <b>Prüfberichte</b><br><i>test reports</i>                  | Baumusterprüfung: C-F 1143-01/03 vom 31.03.2003 (TSG)                                   |
| <b>Prüfgrundlagen</b><br><i>basis of type examination</i>   | EU/90/396/EWG (29.06.1990)<br>DIN EN 298 (01.02.1994)                                   |
| <b>Aktenzeichen</b><br><i>file number</i>                   | 03-0272-GEA                                                                             |

15.04.2004, Rie A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle  
date, issued by, sheet, head of certification bodyDVGW-Zertifizierungsstelle - von der Deutschen Bundesregierung benannte und  
von der Europäischen Kommission offiziell registrierte Stelle für die  
Konformitätsbewertung von GasgerätenDVGW Certification Body - notified by the government of the Federal Republic of  
Germany and officially registered by the European Commission for conformity  
assessment of gas appliancesDVGW Deutsche Vereinigung  
des Gas- und Wasserfaches e.V.  
Technisch-wissenschaftlicher  
Verein

Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Straße 1-3  
53123 BonnTelefon: +49 (228) 91 88 807  
Telefax: +49 (228) 91 88 993

ZLS-ZE-349/03



| <b>Typ<br/>type</b>                                                                               | <b>Technische Daten<br/>technical data</b>                  | <b>Bemerkungen<br/>remarks</b>  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| ...5.1.3 TCL(-Z-G)/TCV;<br>...5.1.30 TCL(-G)/TCV;<br>...5.1.0 TCV; ...5.1.10 TCL<br>...10.1.3 TCL | Identifikationscode: F/T/C/L/X/N<br>Sicherheitszeit: 5/1 s  | bzw. F/T/C/V/X/N (Ausf. ...TCV) |
| ...10.3.30 TCL                                                                                    | Identifikationscode: F/T/C/L/X/N<br>Sicherheitszeit: 10/1 s |                                 |
| ...3.1.30 TLL(-Z)                                                                                 | Identifikationscode: F/T/C/L/X/N<br>Sicherheitszeit: 10/3 s |                                 |
| ...WLE (B) 5.1.30 TCL; ...WLE<br>5.1.30 TCL-Z                                                     | Identifikationscode: F/T/L/L/X/N<br>Sicherheitszeit: 3/1 s  |                                 |
| ...3.1.0 TLL                                                                                      | Identifikationscode: A/T/L/L/X/N<br>Sicherheitszeit: 5/1 s  |                                 |
| ...5.1.0 TLL(-Z-G);<br>...5.1.3TLL-Z; ...B 5.1.0 TCL ;<br>...B 5.1.10 TCL                         | Identifikationscode: A/T/L/L/X/N<br>Sicherheitszeit: 5/1 s  |                                 |
| ...B 10.1.0 TCL                                                                                   | Identifikationscode: A/T/L/L/X/N<br>Sicherheitszeit: 10/1 s |                                 |
| ...5.1.0 TCL(-Z-G)/TLL                                                                            | Identifikationscode: A/T/C/L/X/N<br>Sicherheitszeit: 5/1 s  |                                 |
| ...10.1.0 TCL/TCL-G/TCL-Z                                                                         | Identifikationscode: A/T/C/L/X/N<br>Sicherheitszeit: 10/1 s |                                 |
| ...10.5.0 TCL                                                                                     | Identifikationscode: A/T/C/L/X/N<br>Sicherheitszeit: 10/5 s |                                 |
| ...10.3.10 TCV                                                                                    | Identifikationscode: F/T/C/V/X/N<br>Sicherheitszeit: 10/3 s |                                 |

#### **Verwendungshinweise / Bemerkungen**

##### **hints of utilization / remarks**

Zugelassen für: intermittierenden Betrieb

Elektrische Daten: 230 V AC, 50 Hz, IP20 bzw. 230 V AC, 50/60 Hz, IP20 (Typen ...5.1.30/10.1.0 TCL-G, ...5.1.0/10.5.0 TCL und

...3.1.0/5.1.0 TLL)