

EG-Baumusterprüfbescheinigung

EC type examination certificate

CE-0085AN2801Produkt-Identnummer
product identification no.

Anwendungsbereich field of application	EG-Gasgeräte-Richtlinie (2009/142/EG) EC Gas Appliances Directive (2009/142/EC)
Zertifikatinhaber owner of certificate	Karl Dungs GmbH & Co. KG Siemensstr. 6-10, D-73660 Urbach
Vertreiber distributor	Karl Dungs GmbH & Co. KG Siemensstr. 6-10, D-73660 Urbach
Produktart product category	Ausrüstungsteile für Gas- und Druckgeräte: Absperrventil, automatisch (4128)
Produktbezeichnung product description	Durchgangsarmatur mit zwei hintereinander angeordneten automatischen Absperrventilen, spannungslos geschlossen
Modell model	DMV- ...; DMV-... eco
Bestimmungsländer countries of destination	AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK
Prüfberichte test reports	Ergänzungsprüfung: V-A 1404-02/12 vom 15.06.2012 (TSG) Ergänzungsprüfung: V-A 1363-02/12 vom 15.06.2012 (TSG) Ergänzungsprüfung: V-A 1281/82/83-03/12 vom 15.06.2012 (TSG)
Prüfgrundlagen test basis	EU/2009/142/EG (30.11.2009) DIN EN 161 (01.06.2002) DIN EN 126 (01.08.1995)- in Anlehnung DIN EN 88 (01.08.1996)- in Anlehnung DIN EN 13611 (01.12.2011)
Aktenzeichen file number	11-0818-GEA

09.07.2012 Rie A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification bodyDVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN 45011:1998
akkreditiert und von der Deutschen Bundesregierung benannte Stelle für die
Zertifizierung von Gasgeräten gemäß EG-Richtlinie 2009/142/EG.DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to EN
45011:1998 and notified by the government of the Federal Republic of
Germany for certification of gas appliances under EC Directive 2009/142/EC.Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-01DVGW CERT GmbH
Josef-Wirmer-Straße 1-3
53123 Bonn

Telefon: +49 228 91 88-888

Telefax: +49 228 91 88-993

eMail: info@dvgw-cert.com

Elektrische Daten:	110...120 V AC, 40-60 Hz, IP54
electrical data	110 V AC, 50-60 Hz, IP54
	220...240 V AC, 50-60 Hz, IP54
	48 V DC, IP54
	24...28 V DC, IP54

Gasart	Bemerkung
gas category	remarks

Brenngase der 1., 2. und 3.
Gasfamilie

Typ	Technische Daten	Bemerkungen
type	technical data	remarks
...-D/LE/DLE 503/11	Nennweite: DN 15	
...-D/LE/DLE/ZRD/ZRLE/ZRD	Nennweite: DN 20	
LE 507/11		
...-D/LE/DLE/ZRD/ZRLE/ZRD	Nennweite: DN 32	
LE 512/11		
...-D/DLE 5040/11	Nennweite: DN 40	
...-D/DLE/ZRD/ZRLE/ZRDLE	Nennweite: DN 50	
520/11; ...-D/DLE 5050/11;		
...D/DLE 525/11 eco;		
...525/11 eco		
...-D/DLE 525/11; ...-D/DLE	Nennweite: DN 65	
5065/11; ...5065/11 eco;		
...D/DLE 5065/11 eco;		
...5065/632 eco; ...D/DLE		
5065/632 eco		
...-D/DLE 5080/11; ...5080/11	Nennweite: DN 80	
eco; ...D/DLE-5080/11 eco;		
...5080/632 eco; ...D/DLE		
5080/632 eco		
...-D/DLE 5100/11; ...5100/11	Nennweite: DN 100	
eco; ...D/DLE-5100/11 eco;		
...5100/632 eco; ...D/DLE		
5100/632 eco		
...-D/DLE 5125/11; ...5125/11	Nennweite: DN 125	
eco; ...D/DLE-5125/11 eco;		
...5125/632 eco; ...D/DLE		
5125/632 eco		

Ausführungsvariante	Erläuterungen
type variation	explanations
DMV-....eco	wahlweise auch 24 V DC oder 110 V AC, 50-60 Hz, IP54
DMV-...632 eco	mit Valve Seat Overtravel (VSOT)

Verwendungshinweise / Bemerkungen

hints of utilization / remarks

Zul. Betriebsüberdruck: 500 mbar

Ventilklasse: A

Ventilgruppe: 2

Druckstufe: PN 1

Zul. Umgebungstemperaturbereich: -15...+60 °C bzw. 0...+60 °C (mit Vitondichtung für Flüssiggas)

Prüfberichte: ST 2130, ST 2132, ST 2158, ST 2200, STE 2199, STE 2201, STE 2247, STE 2248, STE 2249, STE 2263, STE 2273, STE 2387, STE 2532 und STE 2533

Weitere Prüfgrundlagen für Ausf. DMV.../12, DMV...-65 und MBC...-65: DIN EN 12067-1 (12/1998) und DIN EN 13611 (12/2000)

Weitere Prüfgrundlagen für Ausf. DMV- ... eco: DIN EN 161 (06/2011)



Mitglied von



Industrie Service

ZERTIFIKAT Certificate

EG-Baumusterprüfung (Modul B) nach Richtlinie 97/23/EG
EC Type-examination (Module B) according to Directive 97/23/EC

Zertifikat-Nr.: Z-IS-TAF-MUC-12-06-112765-046
Certificate No.:

**Name und Anschrift
des Herstellers:**

Name and Postal Address of Manufacturer:

Karl Dungs GmbH & Co. KG
Siemensstraße 6 - 10
D - 73660 Urbach

**Hiermit wird bescheinigt, daß das unten genannte EG-Baumuster die
Anforderungen der Richtlinie 97/23/EG erfüllt.**

We herewith certify that the type mentioned below meets the requirements of the Directive 97/23/EC.

Produktart

product category

**Automatisches Doppel-Absperrventil für Gasbrenner und
Gasgeräte als Ausrüstungsteil mit Sicherheitsfunktion**

Typ, Ausführung

type, model

**DMV ... eco,
Ausführungen siehe Seite 2**

Prüfgrundlage

basis of examination

**DIN EN 161 : 2011-06,
DIN EN 13611:2011-12,
Grundlegende Sicherheitsanforderungen gemäß Anhang I**

Prüfbericht Nr.

test report no.

V-A 1485-00/12 vom 2012-06-15

Fertigungsstätte

manufacturing plant

Karl Dungs GmbH & Co.KG, D - 73660 Urbach

Gültig bis:

valid until

2022-06-14

(Ort, Datum)

München, 2012-06-15

**TÜV SÜD Industrie Service GmbH
Zertifizierungsstelle
für Druckgeräte**

Benannte Stelle, Kennnummer 0036
Notified Body, No. 0036

Bitte beachten Sie die umseitigen Hinweise.
Please note the remarks on the second page.

TÜV SÜD Industrie Service GmbH
Feuerungs- und Wärmetechnik
Ridlerstraße 65
80339 München

Tel.: + 49 89 51 90 - 10 27
Fax: + 49 89 51 90 - 33 07
E-Mail: feuerung@tuev-sued.de
www.tuev-sued.de/is

Mitglied der
CONFÉDÉRATION EUROPÉEN



D'ORGANISMES DE CONTROLE

Das Zertifikat gilt für folgende Ausführungen:

Nennweite DN 50:	DMV 525/11 eco DMV - D 525/11 eco DMV - DLE 525/11 eco	
Nennweite DN 65:	DMV 5065/11 eco DMV-D 5065/11 eco DMV-DLE 5065/11 eco	DMV 5065/632 eco DMV-D 5065/632 eco DMV-DLE 5065/632 eco
Nennweite DN 80:	DMV 5080/11 eco DMV-D 5080/11 eco DMV-DLE 5080/11 eco	DMV 5080/632 eco DMV-D 5080/632 eco DMV-DLE 5080/632 eco
Nennweite DN 100:	DMV 5100/11 eco DMV-D 5100/11 eco DMV-DLE 5100/11 eco	DMV 5100/632 eco DMV-D 5100/632 eco DMV-DLE 5100/632 eco
Nennweite DN 125:	DMV 5125/11 eco DMV-D 5125/11 eco DMV-DLE 5125/11 eco	DMV 5125/632 eco DMV-D 5125/632 eco DMV-DLE 5125/632 eco

Das Gefährdungsrisiko bei externem Brand sowie bei Belastungen durch Verkehr, Wind und Erdbeben ist abhängig von der Einbausituation und dem Aufstellungsort der automatischen Absperrventile gegebenenfalls gesondert zu beurteilen.

