

C € 0085

EG-Baumusterprüfbescheinigung

gemäß der EG-Gasgeräte-richtlinie (90/396/EWG)

EC type examination certificate

according to EC Gas Appliance Directive (90/396/EEC)



Produkt-ID-Nummer

Product-ID-Number

CE-0085AQ0121

*Produkt-Identnummer
product identification number*

Zertifikatinhaber

owner of certificate

Karl Dungs GmbH & Co.
Siemensstr. 6-10, D-73660 Urbach

Vertreiber

distributor

Karl Dungs GmbH & Co.
Siemensstr. 6-10, D-73660 Urbach

Produktart

product category

Ausrüstungsteile für Gasgeräte: Filter als Gerätebestandteil

Produktbezeichnung

product description

Filter zum Einbau in Gas - Innenleitungen zum Schutz nachgeschalteter Armaturen

Modell / Typ

model

GF.../1

Prüfgrundlagen

basis of type examination

DIN 3386 (10. 1973)

Geräte-kategorien

Versorgungsdrücke

Bestimmungsländer

appliance categories

supply pressures

countries of destination

AT, BE, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IE, IS, IT, LU, NL, NO, PT, SE

Prüfbericht

test report

115303 Z1/12758 vom 15.10.1998 (Gaswärme - Institut e.V., Essen)

Aktenzeichen

file number

98-0708-GEA

09.11.1998 Rie-Bg

Datum, Bearbeiter, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, editor, head of certification body

i.A. J. Schmidt

DVGW-Zertifizierungsstelle - von der Deutschen Bundesregierung benannte und von der Europäischen Kommission offiziell registrierte Stelle für die Konformitätsbewertung von Gasgeräten

DVGW Certification Body - notified by the government of the Federal Republic of Germany and officially registered by the European Commission for conformity assessment of gas appliances



DVGW Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V.

Technisch-wissenschaftliche Vereinigung

Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Straße 1-3
D-53123 Bonn

Telefon +49 (228) 91 88 807
Telefax +49 (228) 91 88 993

Produkt-ID-Nummer : CE-0085AQ0121*Product-ID-Number*

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
GF 505/1; GF 4005/1	Nennweite : DN 15	
GF 507/1; GF 4007/1	Nennweite : DN 20	
GF 510/1; GF 4010/1	Nennweite : DN 25	
GF 515/1; GF 4015/1	Nennweite : DN 32	
GF 520/1; GF 4020/1	Nennweite : DN 50	

Ausführungsvariante <i>type variation</i>	Erläuterung <i>explanation</i>
GF.../1	PN 4
GF 5.../1	max. Betriebsdruck 0,5 bar; mit Meßstutzen G 1/4
GF 40.../1	max. Betriebsdruck 4 bar; mit Verschlußschrauben, ohne Meßstutzen

Bemerkungen*remarks*

Gruppe: 2

Gasart: Brenngase der 1., 2. und 3. Gasfamilie

Anschlußart: Gewinde Rp 1/2 - Rp 2 nach ISO 7-1: 1982

Einbaulage: beliebig

Zul. Umgebungstemperaturbereich: -15 °C bis +80 °C

Die EG-Konformitätserklärung für das Bestimmungsland Schweiz darf erst dann ausgestellt werden, wenn die Schweiz die EG-Gasgeräte-Richtlinie (90/396/EWG) in nationales Recht umgesetzt hat.



Industrie Service

CERTIFICATE

The Certification Body of
TÜV SÜD Industrie Service GmbH
 (a Pressure Equipment Directive Notified Body)

certifies that

DUNGS®

Karl Dungs GmbH & Co. KG

**Siemensstraße 6-10
 73660 Urbach, Germany**

including the subsidiaries

Karl Dungs GmbH & Co., Osnabrück

TEM AG, Chur Schweiz

Karl Dungs A/S, Hedensted Danmark

Karl Dungs S.A., Croissy-Beaubourg Frankreich

has implemented, operates and maintains a quality assurance system as described in the Pressure Equipment Directive (97/23/EC) Annex III, Module D, and in addition for the location Croissy-Beaubourg also acc. to the modules D1 and E1 for gas alignments of category II

for the scope of

Control and Safety Devices for Gas- and Pressure-Equipment

Evidence that the quality assurance system satisfies the PED requirements is documented in the Assessment Report No.:
 IS-TAF-MUC-Ü-1233-08-06.

The manufacturer is authorized to provide the pressure equipment manufactured within the scope of the assessed quality assurance system with the below listed Notified Body Identification Number (following the product's CE marking as illustrated):

CE 0036

Certificate No.: DGR-0036-QS-483-06

valid until June 04, 2009

Mannheim, June 05, 2006

TÜV SÜD Industrie Service GmbH
 Dudenstraße 28
 68167 Mannheim
 Germany

Tel.: +49 621 39 52 33
 Fax: +49 89 5155 1090
 e-mail: gerhard.bundenthal@tuev-sued.de

Notified Body No.: 0036

Member of

CONFÉDÉRATION EUROPÉEN



D'ORGANISMES DE CONTROLE