

EG-Baumusterprüfbescheinigung

EC type examination certificate

CE-0085AQ7127Produkt-Identnummer
product identification no.

Anwendungsbereich field of application	EG-Gasgeräte-richtlinie (90/396/EWG) EC Gas Appliances Directive (90/396/EEC)
Zertifikatinhaber owner of certificate	Karl Dungs GmbH & Co. KG Siemensstr. 6-10, D-73660 Urbach
Vertreiber distributor	Karl Dungs GmbH & Co. KG Siemensstr. 6-10, D-73660 Urbach
Produktart product category	Ausrüstungsteile für Gas- und Druckgeräte: Filter (4117)
Produktbezeichnung product description	Filter zum Einbau in Gas-Innenleitungen zum Schutz nachgeschalteter Armaturen
Modell model	GF 40...
Bestimmungsländer countries of destination	AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR
Prüfberichte test reports	Ergänzungsprüfung: 122303Z3/16115 vom 23.10.2008 (GWI) Baumusterprüfung: 115303T0 vom 17.01.1995 (GWI)
Prüfgrundlagen basis of type examination	EU/90/396/EWG (29.06.1990) DIN 3386 (01.10.1973)

Aktenzeichen
file number 09-0670-GEA

14.10.2009 Rie A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH - von der Deutschen Bundesregierung benannte und von der Europäischen Kommission offiziell registrierte Stelle für die Konformitätsbewertung von Gasgeräten

DVGW CERT GmbH - notified by the government of the Federal Republic of Germany and officially registered by the European Commission for conformity assessment of gas appliances

ZLS

ZLS-ZE-527/07

DVGW CERT GmbH
Josef-Wirmer-Straße 1-3
53123 BonnTelefon: +49 228 91 88-888
Telefax: +49 228 91 88-993
eMail: info@dvgw-cert.com

Gasart <i>gas category</i>	Bemerkung <i>remarks</i>
Brenngase der 1., 2. und 3. Gasfamilie	

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
...040/3	Nennweite: DN 40	
...050/4	Nennweite: DN 50	
...065/4	Nennweite: DN 65	
...080/4	Nennweite: DN 80	
...100/4	Nennweite: DN 100	
...125	Nennweite: DN 125	
...150	Nennweite: DN 150	
...200	Nennweite: DN 200	

Verwendungshinweise / Bemerkungen
hints of utilization / remarks

Anschlussart: Flansche nach DIN EN 1092-2
Max. Eingangsdruck: 4 bar
Zul. Umgebungstemperaturbereich: -15...+80°C

DVGW



Industrie Service

CERTIFICATE

The Certification Body of
TÜV SÜD Industrie Service GmbH
 (a Pressure Equipment Directive Notified Body)

certifies that

DUNGS®

Karl Dungs GmbH & Co. KG
Siemensstraße 6-10
73660 Urbach, Germany

including the subsidiaries

Karl Dungs GmbH & Co., Osnabrück

TEM AG, Chur Schweiz

Karl Dungs A/S, Hedensted Danmark

Karl Dungs S.A., Croissy-Beaubourg Frankreich

has implemented, operates and maintains a quality assurance system as described in the Pressure Equipment Directive (97/23/EC) Annex III, Module D, and in addition for the location Croissy-Beaubourg also acc. to the modules D1 and E1 for gas alignments of category II

for the scope of

Control and Safety Devices for Gas- and Pressure-Equipment

Evidence that the quality assurance system satisfies the PED requirements is documented in the Assessment Report No.:
 IS-TAF-MUC-Ü-1233-08-06.

The manufacturer is authorized to provide the pressure equipment manufactured within the scope of the assessed quality assurance system with the below listed Notified Body Identification Number (following the product's CE marking as illustrated):

CE 0036

Certificate No.: DGR-0036-QS-483-06

valid until June 04, 2009

Mannheim, June 05, 2006

TÜV SÜD Industrie Service GmbH
 Dudenstraße 28
 68167 Mannheim
 Germany

Tel.: +49 621 39 52 33
 Fax: +49 89 5155 1090
 e-mail: gerhard.bundenthal@tuev-sued.de

Notified Body No.: 0036

Member of

CONFÉDÉRATION EUROPÉEN



D'ORGANISMES DE CONTROLE