

EG-Baumusterprüfbescheinigung**EC type examination certificate****CE-0085BO0236**Produkt-Identnummer
product identification no.

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	EG-Gasgeräte-Richtlinie (2009/142/EG) <i>EC Gas Appliances Directive (2009/142/EC)</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Karl Dungs GmbH & Co. KG Siemensstr. 6-10, D-73660 Urbach
Vertreiber <i>distributor</i>	Karl Dungs GmbH & Co. KG Siemensstr. 6-10, D-73660 Urbach
Produktart <i>product category</i>	Ausrüstungsteile für Gas- und Druckgeräte: Mehrfachstellgerät (4104)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Mehrfachstellgerät, bestehend aus zwei automatischen Absperrventilen, wahlweise mit Durchflusseinsteller, Gasdruckregler oder pneumatischem Gas-Luft-Verbundregler
Modell <i>model</i>	DMV...; MBC...
Bestimmungsländer <i>countries of destination</i>	AT, BE, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, SE, SI, SK
Prüfberichte <i>test reports</i>	Ergänzungsprüfung: V-M 1087-12/13 vom 28.06.2013 (TSG)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	EU/2009/142/EG (30.11.2009) DIN EN 126 (01.06.2012) DIN EN 13611 (01.12.2011) DIN EN 12067-1 (01.12.1998)
Aktenzeichen <i>file number</i>	15-0765-GEA

25.11.2015 Rie A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013 akkreditierte und von der Deutschen Bundesregierung benannte Stelle für die Zertifizierung von Gasgeräten gemäß EG-Richtlinie 2009/142/EG.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN ISO/IEC 17065:2013 and notified by the government of the Federal Republic of Germany for certification of gas appliances under EC Directive

Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-01DVGW CERT GmbH
ZertifizierungsstelleJosef-Wirmer-Str. 1-3
53123 BonnTel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ type	Technische Daten technical data	Bemerkungen remarks
DMV(-D) 525/12; DMV-1500(-D) ...5065...; ...2400...; ...1900... ...5080...; ...3500...; ...3100... ...5100...; ...5700...; ...5000... ...5125...; DMV-8000...; MBC-7000-SE-125	Nennweite: DN 50 Nennweite: DN 65 Nennweite: DN 80 Nennweite: DN 100 Nennweite: DN 125	
Ausführungsvariante type variation	Erläuterungen explanations	
DMV 5065/12 / 5080/12 / 5100/12 / 5125/12 / 525/12	bestehend aus 2 Absperrventilen	
DMV-D 525/12 / 5065/12 / 5080/12 / 5100/12	bestehend aus 2 Absperrventilen mit Durchflusseinsteller	
DMV-DLE 5065/12; DMV-2400-DLE-65	bestehend aus 2 Absperrventilen mit Durchflusseinsteller, langsam öffnend	
DMV-SE 5065/12; MBC-1900-SE-65	bestehend aus 2 Absperrventilen mit Gasdruckregler; Eingangsdruckbereich: 15...500 mbar, Ausgangsdruckbereich: je nach eingebauter Sollwertfeder	
DMV-SE 5065/12 S22; MBC-1900-SE-S22-65	bestehend aus 2 Absperrventilen mit Durchflusseinsteller und Gasdruckregler; Eingangsdruckbereich: 15...500 mbar, Ausgangsdruckbereich: 2...20 mbar	
DMV-SE 5065/12 S82; MBC-1900-SE-S82-65	bestehend aus 2 Absperrventilen mit Durchflusseinsteller und Gasdruckregler; Eingangsdruckbereich: 15...500 mbar, Ausgangsdruckbereich: 8...80 mbar	
DMV-SE 5065/12 S302; MBC-1900-SE-S302-65	bestehend aus 2 Absperrventilen mit Durchflusseinsteller und Gasdruckregler; Eingangsdruckbereich: 35...500 mbar, Ausgangsdruckbereich: 30...300 mbar	
DMV-VEF 5065/12 / 5080/12 / 5100/12	bestehend aus 2 Absperrventilen mit pneumatischem Gas-Luft-Verbundregler; Eingangsdruckbereich: 15...360 mbar, Ausgangsdruckbereich: 0,5...100 mbar	
DMV-2400-65/ 3500-80 / 5700-100 / 8000-125 /-1500	bestehend aus 2 Absperrventilen	
DMV-1500-D / 2400-D-65 / 3500-D-80 / 5700-D-100	bestehend aus 2 Absperrventilen mit Durchflusseinsteller	
DMV-DLE 5080/12; DMV-3500-DLE-80	bestehend aus 2 Absperrventilen mit Durchflusseinsteller, langsam öffnend	
DMV-SE 5080/12; MBC-3100-SE-80	bestehend aus 2 Absperrventilen mit Gasdruckregler; Eingangsdruckbereich: 15...500 mbar, Ausgangsdruckbereich: je nach eingebauter Sollwertfeder	
DMV-SE 5080/12 S22; MBC-3100-SE-S22-80	bestehend aus 2 Absperrventilen mit Gasdruckregler; Eingangsdruckbereich: 15...500 mbar, Ausgangsdruckbereich: 2...20 mbar	
DMV-SE 5080/12 S82; MBC-3100-SE-S82-80	bestehend aus 2 Absperrventilen mit Gasdruckregler; Eingangsdruckbereich: 15...500 mbar, Ausgangsdruckbereich: 8...80 mbar	
DMV-SE 5080/12 S302; MBC-3100-SE-S302-80	bestehend aus 2 Absperrventilen mit Gasdruckregler; Eingangsdruckbereich: 35...500 mbar, Ausgangsdruckbereich: 30...300 mbar	
MBC-1900-VEF-65 / 3100-VEF-80 / 5000-VEF-100	bestehend aus 2 Absperrventilen mit pneumatischem Gas-Luft-Verbundregler; Eingangsdruckbereich: 15...360 mbar, Ausgangsdruckbereich: 0,5...100 mbar	
DMV-DLE 5100/12; DMV-5700-DLE-100	bestehend aus 2 Absperrventilen mit Durchflusseinsteller, langsam öffnend	
DMV-SE 5100/12; MBC-5000-SE-100	bestehend aus 2 Absperrventilen mit Gasdruckregler; Eingangsdruckbereich: 15...500 mbar, Ausgangsdruckbereich: je nach eingebauter Sollwertfeder	
DMV-SE 5100/12 S22; MBC-5000-SE-S22-100	bestehend aus 2 Absperrventilen mit Gasdruckregler; Eingangsdruckbereich: 15...500 mbar, Ausgangsdruckbereich: 2...20 mbar	
DMV-SE 5100/12 S82; MBC-5000-SE-S82-100	bestehend aus 2 Absperrventilen mit Gasdruckregler; Eingangsdruckbereich: 15...500 mbar, Ausgangsdruckbereich: 8...80 mbar	
DMV-SE 5100/12 S302; MBC-5000-SE-S302-100	bestehend aus 2 Absperrventilen mit Gasdruckregler; Eingangsdruckbereich: 35...500 mbar, Ausgangsdruckbereich: 30...300 mbar	
DMV-D 5125/12; DMV-8000-D-125	bestehend aus 2 Absperrventilen mit Durchflusseinsteller	
DMV-SE 5125/12; MBC-7000-SE-125	bestehend aus 2 Absperrventilen mit Gasdruckregler; Eingangsdruckbereich: 15...500 mbar, Ausgangsdruckbereich: je nach eingebauter Sollwertfeder	

Verwendungshinweise / Bemerkungen**hints of utilization / remarks**

Gasart: Brenngase der 1., 2. und 3. Gasfamilie

Elektrische Daten: 230 V AC, 50-60 Hz, IP 54 bzw. für DN 65, DN 80, DN 100 und DN 125 wahlweise DC 24-28 V, IP54 bzw. für DN 50, DN 65, DN 80 und DN 100 auch 110 V AC, 50-60 Hz, IP 54

Anschlussart: Flansche

Klasse (Absperrventile und Druckregler): A; Gruppe: 2

Maximaler Betriebsdruck: 500 mbar

Umgebungstemperaturbereich: -15...+60 °C (mit Dichtungswerkstoff NBR) bzw. 0...60 °C (mit Dichtungswerkstoff Viton)

Mitglied von



Industrie Service

ZERTIFIKAT

Certificate

EG-Baumusterprüfung (Modul B) nach Richtlinie 97/23/EG
EC Type-examination (Module B) according to Directive 97/23/EC

Zertifikat-Nr.: Z-IS-TAF-MUC-13-06-112765-038
Certificate No.:

**Name und Anschrift
des Herstellers:**

Name and Postal Address of Manufacturer:

**Karl Dungs GmbH & Co. KG
Siemensstraße 6 - 10
D - 73660 Urbach**

**Hiermit wird bescheinigt, daß das unten genannte EG-Baumuster die
Anforderungen der Richtlinie 97/23/EG erfüllt.**

We herewith certify that the type mentioned below meets the requirements of the Directive 97/23/EC.

Produktart

product category

Mehrfachstellgerät für Gasgeräte

als Ausrüstungsteil mit Sicherheitsfunktion

Typ, Ausführung

type, model

DMV ... /12,

Ausführungen siehe Seite 2

Prüfgrundlage

basis of examination

DIN EN 126:2012-06, DIN EN 13611:2011-12

Grundlegende Sicherheitsanforderungen gemäß Anhang I

Prüfbericht Nr.

test report no.

V-M 1087-12/13 vom 2013-06-28

Fertigungsstätte

manufacturing plant

Karl Dungs GmbH & Co.KG, D - 73660 Urbach

Gültig bis:

valid until

2023-06-29

(Ort, Datum)

München, 2013-06-30

Ersatz für Zertifikat Nr.

BAF-MUC 03 06 112765 038

Bitte beachten Sie die umseitigen Hinweise.

Please note the remarks on the second page.

**TÜV SÜD Industrie Service GmbH
Zertifizierungsstelle
für Druckgeräte**

**Benannte Stelle, Kennnummer 0036
Notified Body, No. 0036**

**TÜV SÜD Industrie Service GmbH
Feuerungs- und Wärmetechnik
Ridlerstraße 65
80339 München**

**Tel.: + 49 89 51 90 - 10 27
Fax: + 49 89 51 90 - 33 07
E-Mail: feuerung@tuev-sued.de
www.tuev-sued.de/is**

**Mitglied der
CONFÉDÉRATION EUROPÉEN**



D'ORGANISMES DE CONTROLE

Das Zertifikat gilt für folgende Ausführungen:

Ausführung	alternative Bezeichnung
DMV 525/12 DMV-D 525/12	DMV-1500 DMV-1500-D
DMV 5065/12 DMV-D 5065/12 DMV-DLE 5065/12 DMV-SE 5065/12 DMV-SE 5065/12 S22 DMV-SE 5065/12 S82 DMV-SE 5065/12 S302 DMV-VEF 5065/12	DMV-2400-65 DMV-2400-D-65 DMV-2400-DLE-65 MBC-1900-SE-65 MBC-1900-SE-S22-65 MBC-1900-SE-S82-65 MBC-1900-SE-S302-65 MBC-1900-VEF-65
DMV 5080/12 DMV-D 5080/12 DMV-DLE 5080/12 DMV-SE 5080/12 DMV-SE 5080/12 S22 DMV-SE 5080/12 S82 DMV-SE 5080/12 S302 DMV-VEF 5080/12	DMV-3500-80 DMV-3500-D-80 DMV-3500-DLE-80 MBC-3100-SE-80 MBC-3100-SE-S22-80 MBC-3100-SE-S82-80 MBC-3100-SE-S302-80 MBC-3100-VEF-80
DMV 5100/12 DMV-D 5100/12 DMV-DLE 5100/12 DMV-SE 5100/12 DMV-SE 5100/12 S22 DMV-SE 5100/12 S82 DMV-SE 5100/12 S302 DMV-VEF 5100/12	DMV-5700-100 DMV-5700-D-100 DMV-5700-DLE-100 MBC-5000-SE-100 MBC-5000-SE-S22-100 MBC-5000-SE-S82-100 MBC-5000-SE-S302-100 MBC-5000-VEF-100
DMV 5125/12 DMV-D 5125/12 DMV-SE 5125/12	DMV-8000-125 DMV-8000-D-125 MBC-7000-SE-125

Das Gefährdungsrisiko bei externem Brand sowie bei Belastungen durch Verkehr, Wind und Erdbeben ist abhängig von der Einbausituation und dem Aufstellungsort der Mehrfachstellgeräte gegebenenfalls gesondert zu beurteilen.