

EG-Baumusterprüfbescheinigung

EC type examination certificate

CE-0085BM0345Produkt-Identnummer
product identification no.

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	EG-Gasgeräte-Richtlinie (2009/142/EG) EC Gas Appliances Directive (2009/142/EC)
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Karl Dungs GmbH & Co. KG Siemensstr. 6-10, D-73660 Urbach
Vertreiber <i>distributor</i>	Karl Dungs GmbH & Co. KG Siemensstr. 6-10, D-73660 Urbach
Produktart <i>product category</i>	Ausrüstungsteile für Gas- und Druckgeräte: Mehrfachstellgerät (4104)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Mehrfachstellgerät als Kombination von zwei automatischen Absperrventilen, wahlweise mit einem Servo-Gasdruckregler
Modell <i>model</i>	MBC-...; MB-SE/SLE/VEF...; W-MF-SE/SLE/VEF...
Bestimmungsländer <i>countries of destination</i>	AT, BE, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, SE, SI, SK
Prüfberichte <i>test reports</i>	Ergänzungsprüfung: V-M 1009-12/13 vom 13.05.2013 (TSG)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	EU/2009/142/EG (30.11.2009) DIN EN 126 (01.06.2012) DIN EN 13611 (01.12.2011) DIN EN 12067-1 (01.12.1998)
Aktenzeichen <i>file number</i>	15-0744-GEA

70228-04-A-DE

18.11.2015 Rie A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013 akkreditierte und von der Deutschen Bundesregierung benannte Stelle für die Zertifizierung von Gasgeräten gemäß EG-Richtlinie 2009/142/EG.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN ISO/IEC 17065:2013 and notified by the government of the Federal Republic of Germany for certification of gas appliances under EC Directive

Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-01DVGW CERT GmbH
ZertifizierungsstelleJosef-Wirmer-Str. 1-3
53123 BonnTel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Gasart <i>gas category</i>	Bemerkung <i>remarks</i>
Brenngase der 1., 2. und 3. Gasfamilie	

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
MBC-300-S(L)E...; MBC-300-VEF; MBC-300-N; MBC-300-WND; MBC-300-VV	Nennweite: DN 15	alternative Typbezeichnung: MB-S(L)E 407 C01...; W-MF-S(L)E 507 C01...; MB-VEF 407 C01; W-MF-(VEF) 507 C01
MBC-300-S(L)E...; MBC-300-VEF; MBC-300-N; MBC-300-WND; MBC-300-VV	Nennweite: DN 20	alternative Typbezeichnung: MB-S(L)E 407 C01...; W-MF-S(L)E 507 C01...; MB-VEF 407 C01; W-MF-(VEF) 507 C01
MBC-...-S(L)E...; MBC-...-VEF; MBC-300-N; MBC-300-WND; MBC-300-VV	Nennweite: DN 25	alternative Typbezeichnung: MB-S(L)E...C01...; W-MF-S(L)E...C01...; MB-VEF...C01; W-MF-VEF...C01; W-MF-507 C01
MBC-...-S(L)E...; MBC-...-VEF; MBC-300-N; MBC-300-WND; MBC-300-VV	Nennweite: DN 32	alternative Typbezeichnung: MB-S(L)E...C01...; W-MF-S(L)E...C01...; MB-VEF...C01; W-MF-VEF...C01; W-MF-507 C01
MBC-700-S(L)E...; MBC-700-VEF; MBC-700-N; MBC-700-WND; MBC-700-VV	Nennweite: DN 40	alternative Typbezeichnung: MB-S(L)E 412 C01...; W-MF-S(L)E 512 C01...; MB-VEF 412 C01; W-MF-(VEF) 512 C01
MBC-700-S(L)E...; MBC-...-VEF; MBC-1200-SE-...; MBC-700-N; MBC-700-WND; MBC-700-VV	Nennweite: DN 50	alternative Typbezeichnung: MB-S(L)E 412 C01...; W-MF-S(L)E 512 C01...; MB-VEF...C01; W-MF-VEF...C01; MB-SE 420 C01...; W-MF-512 C01
MBC-1200-SE-...; MBC-1200-VEF; MBC-700-N; MBC-700-WND; MBC-700-VV	Nennweite: DN 65	alternative Typbezeichnung: MB-SE 420 C01...; W-MF-SE-520 C01...; W-MF-512 C01

Ausführungsvariante <i>type variation</i>	Erläuterungen <i>explanations</i>
...S22	Ausgangsdruckbereich: 4...20 mbar
...S82	Ausgangsdruckbereich: 5...80 mbar
...S302	Ausgangsdruckbereich: 30...300 mbar
MBC-300-...; ...407 C01; ...507 C01	max. Betriebsdruck: 500 mbar; Magnetantrieb: 032/P
MBC-700-...; ...412 C01; ...512 C01	max. Betriebsdruck: 500 mbar; Magnetantrieb: 042/P
MBC-1200-... ...-SE-... ...-SLE-... ...-VEF-...	max. Betriebsdruck: 500 mbar; Magnetantrieb: 052/P einstellbarer Servodruckregler einstellbarer Servodruckregler, langsam öffnend Gas-Luft-Verbundregler mit Feuerraumdruckausgleich
MBC-300/700-N	Nulldruckregler
MBC-300/700-WND	Whirlwind-Ausführung mit Nulldruckregelung
MBC...VV	ohne Servo-Gasdruckregler

Verwendungshinweise / Bemerkungen

hints of utilization / remarks

Klasse: A; Gruppe: 2

Anschlussart Typ MBC-300-...; ...407 C01 und ...507 C01: beiderseitig Flansche mit Rohrgewinde Rp 1/2, 3/4, 1, 1 1/4

Anschlussart Typ MBC-700-...; ...412 C01 und ...512 C01: beiderseitig Flansche mit Rohrgewinde Rp 1, 1 1/4, 1 1/2, 2

Anschlussart Typ MBC-1200-...: beiderseitig Flansche mit Rohrgewinde Rp 2, 2 1/2

Einbaulage: Magnet senkrecht nach oben bis waagrecht; Zul. Umgebungstemperaturbereich: -15...+70 °C

elektrische Daten: AC 230 V, 50-60 Hz, IP54; AC 110 V, 50-60 Hz, IP54, AC 230 V, 50-60 Hz, IP65; AC 110 V, 50-60 Hz, IP65; für Typ MBC-1200-SE wahlweise DC 24-28 V, IP 54

Mitglied von



Industrie Service

ZERTIFIKAT Certificate

EG-Baumusterprüfung (Modul B) nach Richtlinie 97/23/EG
EC Type-examination (Module B) according to Directive 97/23/EC

Zertifikat-Nr.: Z-IS-TAF-MUC-13-05-112765-026
Certificate No.:

**Name und Anschrift
des Herstellers:** Karl Dungs GmbH & Co. KG
Name and Postal Address of Manufacturer: Siemensstraße 6 - 10
D - 73660 Urbach

**Hiermit wird bescheinigt, daß das unten genannte EG-Baumuster die
Anforderungen der Richtlinie 97/23/EG erfüllt.**
We herewith certify that the type mentioned below meets the requirements of the Directive 97/23/EC.

Produktart <i>product category</i>	Mehrfachstellgerät für Gasgeräte als Ausrüstungsteil mit Sicherheitsfunktion
Typ, Ausführung <i>type, model</i>	MB-... C01 bzw. W-MF-... C01 bzw. MBC-..., Ausführungen siehe Seite 2
Prüfgrundlage <i>basis of examination</i>	DIN EN 126:2012-06, DIN EN 13611:2011-12 Grundlegende Sicherheitsanforderungen gemäß Anhang I
Prüfbericht Nr. <i>test report no.</i>	V-M 1009-12/13 vom 2013-05-13
Fertigungsstätte <i>manufacturing plant</i>	Karl Dungs GmbH & Co.KG, D - 73660 Urbach
Gültig bis: <i>valid until</i>	2023-05-12

(Ort, Datum)

München, 2013-05-13

Ersatz für Zertifikat Nr.
BAF-MUC 02 04 112765 026
Bitte beachten Sie die umseitigen Hinweise.
Please note the remarks on the second page.

**TÜV SÜD Industrie Service GmbH
Zertifizierungsstelle
für Druckgeräte**

Benannte Stelle, Kennnummer 0036
Notified Body, No. 0036

TÜV SÜD Industrie Service GmbH
Feuerungs- und Wärmetechnik
Ridlerstraße 65
80339 München
Tel.: + 49 89 51 90 - 10 27
Fax: + 49 89 51 90 - 33 07
E-Mail: feuerung@tuev-sued.de
www.tuev-sued.de/is

Mitglied der
CONFÉDÉRATION EUROPÉENNE
CEOC
D'ORGANISMES DE CONTROLE



Das Zertifikat gilt für folgende Ausführungen:

MB-SE 407 C01 S22,	W-MF-SE 507 C01 S22,	MBC-300-SE-S22,
MB-SE 407 C01 S82,	W-MF-SE 507 C01 S82,	MBC-300-SE-S82,
MB-SE 407 C01 S302,	W-MF-SE 507 C01 S302,	MBC-300-SE-S302,
MB-SE 412 C01 S22,	W-MF-SE 512 C01 S22,	MBC-700-SE-S22,
MB-SE 412 C01 S82,	W-MF-SE 512 C01 S82,	MBC-700-SE-S82,
MB-SE 412 C01 S302,	W-MF-SE 512 C01 S302,	MBC-700-SE-S302,
MB-SE 420 C01 S22,	W-MF-SE 520 C01 S22,	MBC-1200-SE-S22,
MB-SE 420 C01 S82,	W-MF-SE 520 C01 S82,	MBC-1200-SE-S82,
MB-SE 420 C01 S302,	W-MF-SE 520 C01 S302,	MBC-1200-SE-S302,
MB-SLE 407 C01 S22,	W-MF-SLE 507 C01 S22,	MBC-300-SLE-S22,
MB-SLE 407 C01 S82,	W-MF-SLE 507 C01 S82,	MBC-300-SLE-S82,
MB-SLE 407 C01 S302,	W-MF-SLE 507 C01 S302,	MBC-300-SLE-S302,
MB-SLE 412 C01 S22,	W-MF-SLE 512 C01 S22,	MBC-700-SLE-S22,
MB-SLE 412 C01 S82,	W-MF-SLE 512 C01 S82,	MBC-700-SLE-S82,
MB-SLE 412 C01 S302,	W-MF-SLE 512 C01 S302,	MBC-700-SLE-S302,
MB-VEF 407 C01,	W-MF-VEF 507 C01,	MBC-300-VEF,
MB-VEF 412 C01,	W-MF-VEF 512 C01,	MBC-700-VEF,
MB-VEF 420 C01,	W-MF-VEF 520 C01,	MBC-1200-VEF,
		MBC-300-N,
		MBC-700-N,
		MBC-300-WND,
		MBC-700-WND,
	W-MF-507 C01,	MBC-300-VV,
	W-MF-512 C01,	MBC-700-VV

Das Gefährdungsrisiko bei externem Brand sowie bei Belastungen durch Verkehr, Wind und Erdbeben ist abhängig von der Einbausituation und dem Aufstellungsort der Mehrfachstellgeräte gegebenenfalls gesondert zu beurteilen.