

EG-Baumusterprüfbescheinigung**EC type examination certificate****CE-0085AQ0693**Produkt-Identnummer
product identification no.

Anwendungsbereich field of application	EG-Gasgeräte-richtlinie (90/396/EWG) EC Gas Appliances Directive (90/396/EEC)
Zertifikatinhaber owner of certificate	Karl Dungs GmbH & Co. KG Siemensstr. 6-10, D-73660 Urbach
Vertreiber distributor	Karl Dungs GmbH & Co. KG Siemensstr. 6-10, D-73660 Urbach
Produktart product category	Ausrüstungsteile für Gas- und Druckgeräte: Druckwächter für Gas, Luft und Abgase < 4 bar (4107)
Produktbezeichnung product description	Druckwächter für Luft-, Rauch- und Abgas
Modell model	LGW ... C ...
Bestimmungsländer countries of destination	AT, BE, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, SE, SI, SK
Prüfberichte test reports	Ergänzungsprüfung: C-D 1253-01/06 vom 10.11.2006 (TSG)
Prüfgrundlagen basis of type examination	EU/90/396/EWG (29.06.1990) DIN EN 1854 (01.07.2006)
Aktenzeichen file number	04-0589-GEA

21.12.2006 Rie A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW-Zertifizierungsstelle - von der Deutschen Bundesregierung benannte und von der Europäischen Kommission offiziell registrierte Stelle für die Konformitätsbewertung von Gasgeräten

DVGW Certification Body - notified by the government of the Federal Republic of Germany and officially registered by the European Commission for conformity assessment of gas appliances

ZLS

ZLS-ZE-349/03

DVGW Deutsche Vereinigung
des Gas- und Wasserfaches e.V.
Technisch-wissenschaftlicher
Verein

Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Straße 1-3
53123 BonnTelefon: +49 228 91 88-807
Telefax: +49 228 91 88-993

Elektrische Daten: 10...250 V AC, 50/60 Hz
electrical data 12...48 V DC
 5...24 V DC

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
LGW 1,5 (C2, C3)	Einstellbereich: 0,2...1,5 mbar max. Betriebsdruck: 50 mbar	
LGW 3 (C2, C3)	Einstellbereich: 0,4...3,0 mbar max. Betriebsdruck: 50 mbar	
LGW 5 C2	Einstellbereich: 0,3...5,0 mbar max. Betriebsdruck: 50 mbar	
LGW 6 C2	Einstellbereich: 0,7...6,0 mbar max. Betriebsdruck: 50 mbar	
LGW 10 (C2, C3)	Einstellbereich: 1,0...10,0 mbar max. Betriebsdruck: 50 mbar	
LGW 30 C2	Einstellbereich: 3,0...30,0 mbar max. Betriebsdruck: 50 mbar	

Ausführungsvariante <i>type variation</i>	Erläuterungen <i>explanations</i>
...C2	einstellbar; Schutzart: IP 00, IP 54, IP 65
...C3	fest eingestellter Schalterpunkt, flache Ausführung; Schutzart: IP 00, IP 10, IP 44, IP 54

Verwendungshinweise / Bemerkungen

hints of utilization / remarks

Umgebungstemperaturbereich: -15...+85 °C

Anschluss: Schlauchanschluss

Gasart: Luft-, Rauch- und Abgase von Feuerungsanlagen