

CSI SpA
 Sede Legale
 20030 Senago - MI - I
 Cascina Traversagna 21

 Direzione, Uffici e Laboratori
 20021 Bollate - MI - I
 Viale Lombardia 20
 Tel. +39 02 383301
 Fax +39 02 3503940
 www.csi-spa.com

CSI
CERT

 SGG N° 0324
 SGA N° 0325
 PRD N° 0326
 ISP N° 0498
 LAB N° 0006
 Membro degli accordi
 di Mutual Recognition EA, IAF e ILAC
 Signatory of EA, IAF and ILAC
 Mutual Recognition Agreements

Registrazione numero/Registration number

PED/0497/2784/14

CERTIFICATO CE DI CONFORMITA'

EC CERTIFICATE OF CONFORMITY

 Visto il Fascicolo Tecnico/Referring to the Technical File
 n° 556/14 del/dated 27/06/2014

si certifica che la Società/we certify that the Company

GECA S.r.l.
Via E. Fermi, 98 - 25064 GUSSAGO (BS) - ITALY

 ha implementato e mantiene un Sistema Qualità che garantisce la conformità al Tipo - Certificato CSI
 PED/0497/2783/14 - e ai requisiti ad esso applicabili secondo la Procedura del Modulo D - Allegato III
 della Direttiva 97/23/CE

 has implemented and maintains a quality system in compliance to the Type - Certificate CSI PED/0497/2783/14 - and
 to the requirements which apply to it, according to the Procedure Module D - Annex III of the 97/23/EC Directive

ELETTROVALVOLE AUTOMATICHE PER GAS

AUTOMATIC GAS VALVES

Tipo fast opening/Fast Opening Type

 AV015FO-6B ½"(DN15); AV020FO-6B ¾"(DN20); AV025FO-6B 1"(DN25); AV032FO-6B 1 ¼ (DN32); AV040FO-6B 1
 ½" (DN40); AV050FO-6B 2" (DN50); AVD65FO-6B DN65; AVD80FO-6B DN80; AVD100FO-6B DN100

Tipo fast opening flow regulation/Fast Opening flow regulation Typ

AV015FO-FR-6B ½"(DN15); AV020FO-FR-6B ¾"(DN20); AV025FO-FR-6B 1"(DN25); NF/Manuf. Nb. 00001

 Il Fabbrikante è autorizzato ad apporre sull'Attrezzatura in pressione di cui sopra,
 dopo la marcatura CE, il numero di identificazione dell'Organismo Notificato.
 The Manufacturer is authorized to provide the above pressure Equipment with the CE marking,
 followed by the Notified Body identification number.

C E 0497

27/06/2014

 Prima emissione
 First issue

24/09/2015

 Ultima emissione
 Latest issue

26/06/2017

 Scadenza
 Expiring

CSI

 Ing. R. Gatti
 Amm. Delegato/Managing Director



CSI SpA
 Sede Legale
 20030 Senago - MI - I
 Cascina Traversagna 21

Direzione, Uffici e Laboratori
 20021 Bollate - MI - I
 Viale Lombardia 20
 Tel. +39 02 383301
 Fax +39 02 3503940
 www.csi-spa.com



CSI
CERT



SGQ N° 032A
 SGA N° 032D
 PRD N° 032B
 SP N° 0402
 LAB N° 0006

Membro degli accordi
 di Mutuo Riconoscimento IAF, IA1 e ILAC
 Signatory of IAF, IA1 and ILAC
 Mutual Recognition Agreements

Registrazione numero/Registration number

PED/0497/2783/14

CERTIFICATO CE DI CONFORMITA' DEL TIPO

TYPE EC CERTIFICATE OF CONFORMITY

Visto il Fascicolo Tecnico/Referring to the Technical File
 n° 556/14 del/dated 27/06/2014

si certifica che la Società/we certify that the Company

GECA S.r.l.

Via E. Fermi, 98 - 25064 GUSSAGO (BS) - ITALY

ha realizzato il seguente Tipo di Attrezzatura in pressione che soddisfa i Requisiti Essenziali di Sicurezza
 dell'Allegato I e le procedure del Modulo B, Allegato III, della Direttiva 97/23/CE
*has realized the following Type of pressure Equipment that meets the Essential Safety Requirements of Annex I and
 the procedures of Module B, Annex III, of the 97/23/EC Directive*

ELETTROVALVOLE AUTOMATICHE PER GAS

AUTOMATIC GAS VALVES

Tipo fast opening/Fast Opening Type

AV015FO-6B ½" (DN15); AV020FO-6B ¾" (DN20); AV025FO-6B 1" (DN25); AV032FO-6B 1 ¼ (DN32);
 AV040FO-6B 1 ½" (DN40); AV050FO-6B 2" (DN50); AVD65FO-6B DN65; AVD80FO-6B DN80; AVD100FO-6B DN100

Tipo fast opening flow regulation/Fast Opening flow regulation Typ

AV015FO-FR-6B ½" (DN15); AV020FO-FR-6B ¾" (DN20); AV025FO-FR-6B 1" (DN25)

NF/Manuf. Nb. 00001; PS_{min} 0 barg; PS_{max} 6 barg; TS_{min} -20 °C; TS_{max} +60 °C;

Gruppo Fluidi/Fluid Group 1; Cat./Cat. IV

27/06/2014

Prima emissione
 First issue

24/09/2015

Ultima emissione
 Latest issue

26/06/2024

Scadenza
 Expiring



CSI

Ing. R. Gatti
 Amm. Delegato/Managing Director

