

EG-Baumusterprüfbescheinigung

EC type examination certificate

CE-0085AQ0674Produkt-Identnummer
product identification no.

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	EG-Gasgeräte-Richtlinie (2009/142/EG) <i>EC Gas Appliances Directive (2009/142/EC)</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Karl Dungs GmbH & Co. KG Siemensstr. 6-10, D-73660 Urbach
Vertreiber <i>distributor</i>	Karl Dungs GmbH & Co. KG Siemensstr. 6-10, D-73660 Urbach
Produktart <i>product category</i>	Ausrüstungsteile für Gas- und Druckgeräte: Absperrventil, automatisch (4128)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Automatisches Absperrventil, 2/2-Wege-Magnetventil, spannungslos geschlossen
Modell <i>model</i>	MV 502...
Bestimmungsländer <i>countries of destination</i>	AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK
Prüfberichte <i>test reports</i>	Ergänzungsprüfung: V-A 1514-00/13 vom 22.05.2013 (TSG)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	EU/2009/142/EG (30.11.2009) DIN EN 161 (01.04.2013) DIN EN 13611 (01.12.2011)

Aktenzeichen
file number

11-0245-GEA

09.07.2013 Rie A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
*date, issued by, sheet, head of certification body*DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN 45011:1998
akkreditierte und von der Deutschen Bundesregierung benannte Stelle für die
Zertifizierung von Gasgeräten gemäß EG-Richtlinie 2009/142/EG.DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to EN
45011:1998 and notified by the government of the Federal Republic of
Germany for certification of gas appliances under EC Directive 2009/142/EC.Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-01DVGW CERT GmbH
ZertifizierungsstelleJosef-Wirmer-Str. 1-3
53123 BonnTel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Elektrische Daten:	230...240 V AC, 50-60 Hz, P = 5 VA, IP54
electrical data	24 V AC, 50-60 Hz, P = 5 VA
	110 V AC, 50-60 Hz, P = 5 VA
	12 V DC, P = 5 VA
	10 V DC, P = 5 VA
	24...28 V DC, P = 7 VA

Typ type	Technische Daten technical data	Bemerkungen remarks
MV 502; MV 502/1; MV 502/2; MV 502/3	Nenndruckstufe: PN 1 Nennweite: DN 8 Ventilgruppe: 2 Ventilklasse: A max. Betriebsdruck: 500 mbar	
MV 502/65	Nenndruckstufe: PN 1 Nennweite: DN 15 Ventilgruppe: 2 Ventilklasse: A max. Betriebsdruck: 200 mbar	
MV 502/120	Nenndruckstufe: PN 1 Nennweite: DN 20 Ventilgruppe: 2 Ventilklasse: A max. Betriebsdruck: 200 mbar	

Verwendungshinweise / Bemerkungen

hints of utilization / remarks

Umgebungstemperaturbereich: -15...+70 °C
Anschlussart: Innengewinde Rp 1/4, Rp 1/2, Rp 3/4
Einbaulage: Antrieb senkrecht nach oben bis waagrecht

Mitglied von



Industrie Service

ZERTIFIKAT Certificate

EG-Baumusterprüfung (Modul B) nach Richtlinie 97/23/EG
EC Type-examination (Module B) according to Directive 97/23/EC

Zertifikat-Nr.: Z-IS-TAF-MUC-13-05-112765-027
Certificate No.:

**Name und Anschrift
des Herstellers:** Karl Dungs GmbH & Co. KG
Name and Postal Address of Manufacturer: Siemensstraße 6 - 10
D - 73660 Urbach

**Hiermit wird bescheinigt, daß das unten genannte EG-Baumuster die
Anforderungen der Richtlinie 97/23/EG erfüllt.**
We herewith certify that the type mentioned below meets the requirements of the Directive 97/23/EC.

Produktart <i>product category</i>	Automatisches Absperrventil für Gasbrenner und Gasgeräte als Ausrüstungsteil mit Sicherheitsfunktion
Typ, Ausführung <i>type, model</i>	MV 502, Ausführungen siehe Seite 2
Prüfgrundlage <i>basis of examination</i>	DIN EN 161:2013-04, DIN EN 13611:2011-12 Grundlegende Sicherheitsanforderungen gemäß Anhang I
Prüfbericht Nr. <i>test report no.</i>	V-A 1013-01/13 vom 2013-05-22
Fertigungsstätte <i>manufacturing plant</i>	Karl Dungs GmbH & Co.KG, D - 73660 Urbach
Gültig bis: <i>valid until</i>	2023-05-21

(Ort, Datum)
München, 2013-05-22

Ersatz für Zertifikat Nr.
BAF-MUC 02 05 112765 027
Bitte beachten Sie die umseitigen Hinweise.
Please note the remarks on the second page.

**TÜV SÜD Industrie Service GmbH
Zertifizierungsstelle
für Druckgeräte**

Benannte Stelle, Kennnummer 0036
Notified Body, No. 0036

TÜV SÜD Industrie Service GmbH
Feuerungs- und Wärmetechnik
Ridlerstraße 65
80339 München
Tel.: + 49 89 51 90 - 10 27
Fax: + 49 89 51 90 - 33 07
E-Mail: feuerung@tuev-sued.de
www.tuev-sued.de/fs

Mitglied der
CONFÉDÉRATION EUROPÉENNE
CEOC
D'ORGANISMES DE CONTRÔLE



Das Zertifikat gilt für folgende Ausführungen:

MV 502,
MV 502/3,

MV 502/1,
MV 502/65,

MV 502/2,
MV 502/120

Das Gefährdungsrisiko bei externem Brand sowie bei Belastungen durch Verkehr, Wind und Erdbeben ist abhängig von der Einbausituation und dem Aufstellungsort der automatischen Absperrventile gegebenenfalls gesondert zu beurteilen.

