

C € 0085

EG-Baumusterprüfbescheinigung

gemäß der EG-Gasgeräte-richtlinie (90/396/EWG)

EC type examination certificate

according to EC Gas Appliance Directive (90/396/EEC)

CE-0085AS0461

Produkt-Identnummer
product identification number

Zertifikatinhaber

owner of certificate

Karl Dungs GmbH & Co.
Siemensstr. 6-10, D-73660 Urbach

Vertreiber

distributor

Karl Dungs GmbH & Co.
Siemensstr. 6-10, D-73660 Urbach

Produktart

product category

Armaturen für die Gasinstallation: Sicherheitsabblaseventil für Erd-/Allgas

Produktbezeichnung

product description

Sicherheits-Abblaseventil (mit membrangesteuertem Vergleichler)
zum Einbau in Gasversorgungsstrecken von Gas-Geräten und
Gas-Gebläsebrennern
FRSBV 1010

Modell / Typ

model

Prüfgrundlagen

basis of type examination

DIN 3381 (06. 1984)

Gerätekatégorien

Versorgungsdrücke

Bestimmungsländer

appliance categories

supply pressures

countries of destination

AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IS, IT, LU, NL, NO, PT, SE

Prüfbericht

test report

97/279/4305/795 vom 24.10.1997 (DVGW-Forschungsstelle, Karlsruhe)

Überwachung

surveillance procedure

Zusicherung der Produktionsqualität, überwacht durch den DVGW

Aktenzeichen

file number

97-0280-GEE

01.12.1997 Rie-Bg

Datum, Bearbeiter, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, editor, head of certification body

DVGW-Zertifizierungsstelle - von der Deutschen Bundesregierung benannte und
von der Europäischen Kommission offiziell registrierte Stelle für die Konformitätsbewertung von Gasgeräten

DVGW Certification Body - notified by the government of the Federal Republic
of Germany and officially registered by the European Commission for conformity
assessment of gas appliances



DVGW Deutscher Verein des
Gas- und Wasserfaches e.V.

Technisch-wissenschaftliche
Vereinigung

Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Straße 1-3
D-53123 Bonn

Telefon +49 (228) 91 88 807
Telefax +49 (228) 91 88 993

Produkt-ID-Nummer : CE-0085AS0461*Product-ID-Number*

Typ	Technische Daten	Bemerkungen
<i>type</i>	<i>technical data</i>	<i>remarks</i>
FRSBV 1010	Nennweite : DN 25	

Bemerkungen*remarks*

Druckstufe: PN 1

Anschlüsse: Innengewinde Rp 1 nach DIN 2999-1

Gasart: Allgas

Ansprechdruckbereich: 20 mbar bis 1000 mbar

Ansprechdruckgruppen: 20 mbar bis 40 mbar AG 10; >40 mbar bis 100 mbar AG 5

Einsatztemperaturbereich: -15 °C bis +70 °C

Die EG-Konformitätserklärung für das Bestimmungsland Schweiz darf erst dann ausgestellt werden, wenn die Schweiz die EG-Gasgeräte Richtlinie (90/396/EWG) in nationales Recht umgesetzt hat.



ZERTIFIKAT

Certificate

EG-Baumusterprüfung (Modul B) nach Richtlinie 97/23/EG
EC Type-examination (Module B) according to Directive 97/23/EC

Zertifikat-Nr.: BAF-MUC 02 05 112765 030
Certificate No.:

**Name und Anschrift
des Herstellers:**

**Karl Dungs GmbH & Co.
Siemensstraße 6 - 10
D - 73660 Urbach**

Name and Postal Address of Manufacturer:

Hiermit wird bescheinigt, daß das unten genannte EG-Baumuster die Anforderungen der Richtlinie 97/23/EG erfüllt.

We herewith certify that the type mentioned below meets the requirements of the Directive 97/23/EC.

Produktart
product category

**Sicherheits-Abblaseventil
für Gasbrenner und Gasgeräte**

Typ, Ausführung
type, model

FRSBV 1010

Prüfgrundlage
basis of examination

**DIN 3381 : 1984-06,
Grundlegende Sicherheitsanforderungen gemäß Anhang I**

Prüfbericht Nr.
test report No

**V 1016-00/02 vom 2002-05-21
TÜV Süddeutschland Bau und Betrieb**

Fertigungsstätte
manufacturing plant

Karl Dungs GmbH & Co., D - 73660 Urbach

(Ort, Datum)

München, 2002-05-21

**TÜV Süddeutschland
Bau und Betrieb GmbH
TÜV-CERT-Zertifizierungsstelle
für Druckgeräte**

Benannte Stelle, Kennnummer 0036

Bitte beachten Sie die umseitigen Hinweise.

TÜV Süddeutschland
Bau und Betrieb GmbH
Westendstraße 199
80686 München

Tel.: (089) 51 90 - 10 27
Fax: (089) 51 90 - 33 07
E-Mail: feuerung@tuev-sued.de

Mitglied der
CONFÉDÉRATION EUROPÉEN



D'ORGANISMES DE CONTROLE