

CSI SpA
 Sede Legale
 20030 Senago - MI - I
 Cascina Traversagna 21

Direzione, Uffici e Laboratori
 20021 Bollate - MI - I
 Viale Lombardia 20
 Tel. +39 02 383301
 Fax +39 02 3503940

www.csi-spa.com



CSI
CERT



SGQ N° 032A
 SGA N° 032D
 PRD N° 032B
 SP N° 049E
 LAB N° 000E

Membro degli accordi
 di Mutuo Riconoscimento IAF, IAF e ILAC
 Signatory of IAF, IAF and ILAC
 Mutual Recognition Agreements

Registrazione numero/Registration number

PED/0497/2226a/12

CERTIFICATO CE DI CONFORMITA'

EC CERTIFICATE OF CONFORMITY

Visto il Fascicolo Tecnico/Referring to the Technical File
 n° 228/12 del/dated 13/03/2012

si certifica che la Società/we certify that the Company

GECA S.r.l.

Via E. Fermi, 98 - 25064 GUSSAGO (BS) – ITALY

ha implementato e mantiene un Sistema Qualità che garantisce la conformità al Tipo - Certificato CSI
 PED/0497/2225a/12 - e ai requisiti ad esso applicabili, secondo la Procedura del Modulo D - Allegato III della
 Direttiva 97/23/CE

has implemented and maintains a quality system in compliance to the Type - Certificate CSI PED/0497/2225a/12 - and to the
 requirement which apply to it, according to the Procedure Module D - Annex III of the 97/23/EC Directive

allo scopo di produrre e testare
 for manufacturing and testing

REGOLATORI GAS MONOUTENZA CON MEMBRANA DI SICUREZZA - CON O SENZA FILTRO - SERIE RG

GAS GOVERNORS WITH SAFETY DIAPHRAGM - WITH OR WITHOUT FILTER - SINGLE USE - SERIES RG

PS_{min} 0 barg; PS_{max} 2 barg; TS_{min} -15 °C; TS_{max} +60 °C

Gruppo Fluido/Fluid Group 1 - Categoria/Category IV

Il Fabbricante è autorizzato ad apporre sull'Attrezzatura in pressione di cui sopra,
 dopo la marcatura CE, il numero di identificazione dell'Organismo Notificato.

The Manufacturer is authorized to provide the above pressure Equipment with the CE marking,
 followed by the Notified Body identification number.

CE 0497

22/03/2012

Prima emissione
 First issue

24/09/2015

Ultima emissione
 Latest issue

21/03/2018

Scadenza
 Expiring



CSI
 CERTIFICAZIONE E TESTING

Ing. R. Gatti
 Amm. Delegato/Managing Director



CSI SpA
 Sede Legale
 20030 Senago - MI - I
 Cascina Traversagna 21

Direzione, Uffici e Laboratori
 20021 Bollate - MI - I
 Viale Lombardia 20
 Tel. +39 02 383301
 Fax +39 02 3503940
 www.csi-spa.com


CSI[®]
CERT


SGQ N° 032A
 SGA N° 032D
 FRD N° 032B
 SP N° 040E
 LAB N° 0006
 Membro degli accordi
 di Mutual Riconoscimento EA, IAF e ILAC
 Signatory of EA, IAF and ILAC
 Mutual Recognition Agreements

Registrazione numero/Registration number

PED/0497/2225a/12

CERTIFICATO CE DEL TIPO

EC TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

Visto il Fascicolo Tecnico/Referring to the Technical File
 n° 228/12 del/dated 13/03/2012

si certifica che la Società/we certify that the Company

GECA S.r.l.

Via E. Fermi, 98 - 25064 GUSSAGO (BS) - ITALY

ha realizzato il seguente Tipo di attrezzatura in pressione che soddisfa i Requisiti Essenziali di Sicurezza
 dell'Allegato I e le procedure del Modulo B, Allegato III, della Direttiva 97/23/CE
*has realized the following Type of pressure equipment that meets the Essential Safety Requirements of Annex I and the procedures of
 Module B, Annex III, of the 97/23/EC Directive*

REGOLATORI GAS MONOUTENZA CON MEMBRANA DI SICUREZZA -

CON O SENZA FILTRO - SERIE RG

GAS GOVERNORS WITH SAFETY DIAPHRAGM - WITH OR WITHOUT FILTER -

SINGLE USE - SERIES RG

NF/Man.Nb. P1303201200002; Dis./Dwg. n° 4620900015 Rev. 0 DN 1/2"

NF/Man.Nb. P1303201200001; Dis./Dwg. n° 4620900016 Rev. 0 DN 3/4"

NF/Man.Nb. 1509013; Dis./Dwg. n° 4620900017 Rev. 0 DN 1"

NF/Man.Nb. 150905; Dis./Dwg. n° 4620900088 Rev. 0 DN 1"1/4

NF/Man.Nb. 150906; Dis./Dwg. n° 4620900022 Rev. 0 DN 1"1/2

NF/Man.Nb. 150901; Dis./Dwg. n° 4620900055 Rev. 0 DN 2"

 PS_{min} 0 barg; PS_{max} 2 barg; TS_{min} -15 °C; TS_{max} +60 °C

Gruppo Fluido/Fluid Group 1 - Categoria/Category IV

22/03/2012

 Prima emissione
 First issue

24/09/2015

 Ultima emissione
 Latest issue

21/03/2022

 Scadenza
 Expiring

