

EG-Baumusterprüfbescheinigung

EC type examination certificate

CE-0085BS0501

Produkt-Identnummer
product identification no.

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	EG-Gasgeräte Richtlinie (2009/142/EG) <i>EC Gas Appliances Directive (2009/142/EC)</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Karl Dungs GmbH & Co. KG Siemensstr. 6-10, D-73660 Urbach
Vertreiber <i>distributor</i>	Karl Dungs GmbH & Co. KG Siemensstr. 6-10, D-73660 Urbach
Produktart <i>product category</i>	Ausrüstungsteile für Gas- und Druckgeräte: Absperrventil, automatisch (4128)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	2/2-Wege-Armatur mit zwei hintereinander angeordneten automatischen Absperrventilen in einem gemeinsamen Gehäuse
Modell <i>model</i>	DMV 50025; DMV 50050
Bestimmungsländer <i>countries of destination</i>	Europäische Union, CH, IS, NO
Prüfberichte <i>test reports</i>	Ergänzungsprüfung: V-A 1307-01/10 vom 18.03.2010 (TSG) Ergänzungsprüfung: V-A 1411-00/10 vom 28.05.2010 (TSG)
Prüfgrundlagen <i>basis of type examination</i>	EU/2009/142/EG (30.11.2009) DIN EN 161 (01.04.2007) DIN EN 13611 (01.02.2008)
Aktenzeichen <i>file number</i>	09-0241-GEA

05.07.2010 Rie A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH - von der Deutschen Bundesregierung benannte und von der Europäischen Kommission offiziell registrierte Stelle für die Konformitätsbewertung von Gasgeräten

DVGW CERT GmbH - notified by the government of the Federal Republic of Germany and officially registered by the European Commission for conformity assessment of gas appliances

ZLS

ZLS-ZE-527/07

DVGW CERT GmbH
Josef-Wirmer-Straße 1-3
53123 Bonn

Telefon: +49 228 91 88-888
Telefax: +49 228 91 88-993
eMail: info@dvwg-cert.com

Elektrische Daten: 230 V AC, 50-60 Hz, IP54
electrical data 24 V DC, IP54

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
DMV 50025	Nennweite: DN 25 Umgebungstemperaturbereich: -15...+60 °C Ventilgruppe: 2 Ventilklasse: A max. Betriebsdruck: 5 bar	
DMV 50050	Nennweite: DN 50 Umgebungstemperaturbereich: -15...+60 °C Ventilgruppe: 2 Ventilklasse: A max. Betriebsdruck: 5 bar	

Verwendungshinweise / Bemerkungen*hints of utilization / remarks*

Antrieb: elektromagnetisch

Einbaulage: Magnet senkrecht stehend bis waagerecht liegend

Anschlussart: beiderseitig Flanschanschluss nach DIN EN 1092

Mitglied von



Industrie Service

ZERTIFIKAT Certificate

EG-Baumusterprüfung (Modul B) nach Richtlinie 97/23/EG
EC Type-examination (Module B) according to Directive 97/23/EC

Zertifikat-Nr.: IS-TAF-MUC 07 12 112765 040
Certificate No.: Revision 02

**Name und Anschrift
des Herstellers:** Karl Dungs GmbH & Co.KG
Name and Postal Address of Manufacturer: Siemensstraße 6 - 10
D - 73660 Urbach

Hiermit wird bescheinigt, daß das unten genannte EG-Baumuster die Anforderungen der Richtlinie 97/23/EG erfüllt.

We herewith certify that the type mentioned below meets the requirements of the Directive 97/23/EC.

Produktart <i>product category</i>	Automatisches Doppel-Absperrventil für Gasbrenner und Gasgeräte als Ausrüstungsteil mit Sicherheitsfunktion
Typ, Ausführung <i>type, model</i>	DMV 50025 DMV 50050
Prüfgrundlage <i>basis of examination</i>	DIN EN 161 : 2007-04, DIN EN 13611 : 2008-02 Grundlegende Sicherheitsanforderungen gemäß Anhang I
Prüfbericht Nr. <i>test report no.</i>	V-A 1326-00/07 vom 2007-12-21, V-A 1326-01/10 vom 2010-03-18, V-A 1326-02/10 vom 2010-05-28
Fertigungsstätte <i>manufacturing plant</i>	Karl Dungs GmbH & Co.KG, D - 73660 Urbach

(Ort, Datum)

München, 2010-05-28

Ersatz für Ausgabe [2010-03-18]

Bitte beachten Sie die umseitigen Hinweise.
Please note the remarks on the second page.

TÜV SÜD Industrie Service GmbH
Zertifizierungsstelle
für Druckgeräte

Benannte Stelle, Kennnummer 0036
Notified Body, No. 0036

Mitglied der

CONFÉDÉRATION EUROPÉEN



D'ORGANISMES DE CONTROLE

TÜV SÜD Industrie Service GmbH
Feuerungs- und Wärmetechnik
Ridlerstraße 65
80339 München

Tel.: + 49 89 51 90 - 10 27
Fax: + 49 89 51 90 - 33 07
E-Mail: feuerung@tuev-sued.de
www.tuev-sued.de/is

