

CSI SpA
 Sede Legale
 20030 Senago - MI - I
 Cascina Traversagna 21

Direzione, Uffici e Laboratori
 20021 Bollate - MI - I
 Viale Lombardia 20
 Tel. +39 02 383301
 Fax +39 02 3503940
 www.csi-spa.com


CSI
CERT


SGQ N° 0324
 SGA N° 0320
 PRD N° 0320
 ISP N° 0498
 LAB N° 0006

Membro degli accordi
 di Mutual Recognition EA, IAF e ILAC
 Signatory of EA, IAF and ILAC
 Mutual Recognition Agreements

Registrazione numero/Registration number

PED/0497/2784/14

CERTIFICATO CE DI CONFORMITA'

EC CERTIFICATE OF CONFORMITY

Visto il Fascicolo Tecnico/Referring to the Technical File
 n° 556/14 del/dated 27/06/2014

si certifica che la Società/we certify that the Company

GECA S.r.l.

Via E. Fermi, 98 - 25064 GUSSAGO (BS) - ITALY

ha implementato e mantiene un Sistema Qualità che garantisce la conformità al Tipo - Certificato CSI
 PED/0497/2783/14 - e ai requisiti ad esso applicabili secondo la Procedura del Modulo D - Allegato III
 della Direttiva 97/23/CE

has implemented and maintains a quality system in compliance to the Type - Certificate CSI PED/0497/2783/14 - and
 to the requirements which apply to it, according to the Procedure Module D - Annex III of the 97/23/EC Directive

ELETTROVALVOLE AUTOMATICHE PER GAS

AUTOMATIC GAS VALVES

Tipo fast opening/Fast Opening Type

AV015FO-6B ½"(DN15); AV020FO-6B ¾"(DN20); AV025FO-6B 1"(DN25); AV032FO-6B 1 ¼ (DN32); AV040FO-6B 1
 ½" (DN40); AV050FO-6B 2" (DN50); AVD65FO-6B DN65; AVD80FO-6B DN80; AVD100FO-6B DN100

Tipo fast opening flow regulation/Fast Opening flow regulation Typ

AV015FO-FR-6B ½"(DN15); AV020FO-FR-6B ¾"(DN20); AV025FO-FR-6B 1"(DN25); NF/Manuf. Nb. 00001

Il Fabbrikante è autorizzato ad apporre sull'Attrezzatura in pressione di cui sopra,
 dopo la marcatura CE, il numero di identificazione dell'Organismo Notificato.
*The Manufacturer is authorized to provide the above pressure Equipment with the CE marking,
 followed by the Notified Body identification number.*

CE 0497

27/06/2014

Prima emissione
 First issue

24/09/2015

Ultima emissione
 Latest issue

26/06/2017

Scadenza
 Expiring



CSI

Ing. R. Gatti
 Amm. Delegato/Managing Director



CSI SpA
 Sede Legale
 20030 Senago - MI - I
 Cascina Traversagna 21

Direzione, Uffici e Laboratori
 20021 Bollate - MI - I
 Viale Lombardia 20
 Tel. +39 02 383301
 Fax +39 02 3503940
 www.csi-spa.com



CSI
CERT



SGQ N° 032A
 SGA N° 032D
 PRD N° 032B
 SP N° 0402
 LAB N° 0006

Membro degli accordi
 di Mutuo Riconoscimento FA, IA, IAF e ILAC
 Signatory of FA, IA, IAF and ILAC
 Mutual Recognition Agreements

Registrazione numero/Registration number

PED/0497/2783/14

CERTIFICATO CE DI CONFORMITA' DEL TIPO

TYPE EC CERTIFICATE OF CONFORMITY

Visto il Fascicolo Tecnico/Referring to the Technical File
 n° 556/14 del/dated 27/06/2014

si certifica che la Società/we certify that the Company

GECA S.r.l.

Via E. Fermi, 98 - 25064 GUSSAGO (BS) - ITALY

ha realizzato il seguente Tipo di Attrezzatura in pressione che soddisfa i Requisiti Essenziali di Sicurezza
 dell'Allegato I e le procedure del Modulo B, Allegato III, della Direttiva 97/23/CE
*has realized the following Type of pressure Equipment that meets the Essential Safety Requirements of Annex I and
 the procedures of Module B, Annex III, of the 97/23/EC Directive*

ELETTROVALVOLE AUTOMATICHE PER GAS

AUTOMATIC GAS VALVES

Tipo fast opening/Fast Opening Type

AV015FO-6B ½" (DN15); AV020FO-6B ¾" (DN20); AV025FO-6B 1" (DN25); AV032FO-6B 1 ¼" (DN32);
 AV040FO-6B 1 ½" (DN40); AV050FO-6B 2" (DN50); AVD65FO-6B DN65; AVD80FO-6B DN80; AVD100FO-6B DN100

Tipo fast opening flow regulation/Fast Opening flow regulation Typ

AV015FO-FR-6B ½" (DN15); AV020FO-FR-6B ¾" (DN20); AV025FO-FR-6B 1" (DN25)

NF/Manuf. Nb. 00001; PS_{min} 0 barg; PS_{max} 6 barg; TS_{min} -20 °C; TS_{max} +60 °C;

Gruppo Fluidi/Fluid Group 1; Cat./Cat. IV

27/06/2014

Prima emissione
 First issue

24/09/2015

Ultima emissione
 Latest issue

26/06/2024

Scadenza
 Expiring



CSI

Ing. R. Gatti
 Amm. Delegato/Managing Director

