

C € 0085



EG-Baumusterprüfbescheinigung

gemäß der EG-Gasgeräte-richtlinie (90/396/EWG)

EC type examination certificate

according to the EC Gas Appliance Directive (90/396/EEC)

Produkt-ID-Nummer

Product-ID-Number

CE-0085AP0224

Hersteller

manufacturer

Karl Dungs GmbH & Co.

Siemensstr. 6 - 10, D-73660 Urbach

Produktart

product category

Ausrüstungsteil, Absperrventil

Produktbezeichnung

product name

2/2-Wege-Magnetventil, spannungslos geöffnet

Baureihe / Modell

model

LGV 50../5

Prüfgrundlagen

basis of type examination

DIN EN 161 (09. 1991)

Bestimmungsländer

Geräte-kategorien

Versorgungsdrücke

countries of destination

appliance categories

supply pressures

AT
BE
CH
DE
DK
ES
FI
FR
GB
GR
IE
IS
IT
LU
NL
NO
PT
SE

s. Bemerkungen

Aktenzeichen

file number

STE 2256 (TÜV Bau- und Betriebstechnik, München)

96-1105-GEA (DVGW)

Überwachung

surveillance procedure

Zusicherung der Produktionsqualität, überwacht durch den DVGW

21.08.1996 Re
Datum, Leiter der Zertifizierungsstelle



DVGW - von der deutschen Bundesregierung benannte und von der EG-Kommission offiziell notifizierte Stelle für die Konformitätsbewertung von Gasgeräten

DVGW - notified by the government of the Federal Republic of Germany and officially registered by the EC Commission for conformity assessment of gas appliances

DVGW Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V.

Technisch-wissenschaftliche Vereinigung

Josef-Wirmer-Straße 1-3

D-53123 Bonn

Telefon (+49) 228-9188-807

Telefax (+49) 228-9188-993

Produkt-ID-Nummer : CE-0085AP0224*Product-ID-Number*

Elektrische Daten : 230 V AC, 50 - 60 Hz, 25 VA, IP 54
electrical data 230 V AC, 50 - 60 Hz, 15 VA, IP 54

Type <i>type</i>	Technical data <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
LGV 50../5	Druckstufe : PN 1 Gruppe : 2 Klasse : A zul. Betriebsüberdruck : 500 bar Nennweite : DN 20 zul. Umgebungstemperatur : -15° bis +60° C	

Ausführungsvariante <i>type variation</i>	Erläuterung <i>explanation</i>
LGV 507/5	Innengewinde Rp 3/4
LGV 5020/5	Flanschanschluß DN 20

Bemerkungen
remarks

Das Absperrventil ist auch für den Einsatz mit Klär- und Biogasen mit max. 0,1 Volumen% erhöhtem Schwefelwasserstoff-Anteil geeignet.

Die EG-Konformitätserklärung für das Bestimmungsland Schweiz darf erst dann ausgestellt werden, wenn die Schweiz die EG-Gasgeräte Richtlinie (90/396/EWG) in nationales Recht umgesetzt hat.



ZERTIFIKAT

Certificate

EG-Baumusterprüfung (Modul B) nach Richtlinie 97/23/EG
EC Type-examination (Module B) according to Directive 97/23/EC

Zertifikat-Nr.: BAF-MUC 02 01 112765 004
Certificate No.:

**Name und Anschrift
des Herstellers:**

Name and Postal Address of Manufacturer:

**Karl Dungs GmbH & Co.
Siemensstraße 6 - 10
D - 73660 Urbach**

Hiermit wird bescheinigt, daß das unten genannte EG-Baumuster die Anforderungen der Richtlinie 97/23/EG erfüllt.

We herewith certify that the type mentioned below meets the requirements of the Directive 97/23.

Produktart
product category

Automatisches Abblaseventil für Gasgeräte

Typ, Ausführung
type, model

**LGV,
Ausführungen siehe Seite 2**

Prüfgrundlage
basis of examination

**DIN EN 161 : 1991-09,
Grundlegende Sicherheitsanforderungen gemäß
Anhang I DGR**

Prüfbericht Nr.
test report No

**STE 2574 vom 2002-01-17
TÜV Süddeutschland Bau und Betrieb**

Fertigungsstätte
manufacturing plant

Karl Dungs GmbH & Co., D - 73660 Urbach

(Ort, Datum)

München, 2002-01-17

**TÜV Süddeutschland
Bau und Betrieb GmbH
TÜV-CERT-Zertifizierungsstelle
für Druckgeräte**

Benannte Stelle, Kennnummer 0036

Bitte beachten Sie die umseitigen Hinweise.

TÜV Süddeutschland
Bau und Betrieb GmbH
Westendstraße 199
80686 München

Tel.: (089) 51 90 - 10 27
Fax: (089) 51 90 - 33 07
E-Mail: feuerung@tuev-sued.de

Mitglied der
CONFÉDÉRATION EUROPÉEN



D'ORGANISMES DE CONTROLE

Das Zertifikat gilt für folgende Ausführungen:

LGV 507/5,
LGV 5020/5

